

Zestawienie stolarki okiennej w PM-21 w Lesznie, ul. Armii Krajowej 11							
Nazwa / rodzaj		Stolarka okienna PCV					
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6
Schemat		oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie
Wymiar w świetle ościeży otworu	So w cm	235	235	235	115	115	115
	Ho w cm	205	90	175	175	90	90
Powierzchnia okna w m2		4,82	2,12	4,11	2,01	1,04	1,04
Łączna pow. okien w m2		14,45	14,81	16,45	2,01	2,07	1,04
Ilość (szt)		-	-	-	-	-	-
	PARTER	1	3	1	-	1	-
	I PIĘTRO	2	4	3	1	1	1
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	III PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	KL. SCHODOWA	-	-	-	-	-	-
RAZEM W BUDYNKU		3	7	4	1	2	1
Łączna ilość okien do wykonania:	18	3	7	4	1	2	1
Lokalizacja:		s. maleństwa - 1 szt.	s. tygryski - 2 szt.	pok. Dyrektora - 1 szt.	kuchnia lp. - 1 szt.	kuchnia - 1 szt.	zmywalnia - 1 szt.
		s. kangurki - 1 szt.	pok. Terapii ind. 1 szt.	kuchnia - 2 szt.		obieralnia parter - 1 szt.	
		korytarz lp. - 1 szt.	s. kubuś p. - 2 szt.	obieralnia parter - 1 szt.			
			zmywalnia lp. - 2 szt.				
WARUNKI SPECJALNE:		obróbka ościeży wg zał. rys.	obróbka ościeży wg zał. rys.	obróbka ościeży wg zał. rys.	obróbka ościeży wg zał. rys.	obróbka ościeży wg zał. rys.	obróbka ościeży wg zał. rys.
	parapet wew.	szer. 45 cm	szer. od 25-35 cm	szer. 25 cm	szer. 25 cm	szer. 25 cm	szer. 25 cm
	parapet zew.	szer. 35 cm	szer. 35 cm	szer. 35 cm	szer. 35 cm	szer. 35 cm	szer. 35 cm
nawiewnik higrosterowany		w każdym oknie	w każdym oknie	w każdym oknie	w każdym oknie	nie	nie
sys. Otwierania górnych naświetli np.. GEZE			zmywalnia lp. - 1 szt.	kuchnia - 2 szt.			
moskiitery				kuchnia - na całej pow. okna - 2 szt.	w dolnej części pow. okna		
Parametry techniczne okien:		Okna z kształowników z nieplastifikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł. Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż U _{max} - 1,1. Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(m ² hdaPa2/3). W razie potrzeby - zastosować dodatkową systemową dolną belkę wyrównującą. Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu. Od zew. z obróbką i ewentualną wymianą spadków betonowych. Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie - w każdym oknie 1 szt., oprócz O5 i O6. Parapety wew. drewniane laminowane i spiekane (HPL), wyoblone jednostronnie o min. grub. 28 mm, kolor biały, szer. ca 25-45 cm, * zew. metalowe malowane proszkowo, zakończone profilami PCV szer. ca 35 cm PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY !. Wymiary podano w świetle ościeży zew.					
		zestawił: Stanisław Bojkowski 17.02.2018 r.					