


UWAGA :

- Oznaczenia :
 - kratka went. góra, oznacza że wylot znajduje się pod sufitem. Takie wyloty pozostają bez zmian.
 - kratka went. dół, oznacza że wylot znajduje się nad podłogą. Takie wyloty należy zamurować. Miejsca zamurowane należy wytynkować, wyszpachlować i pomalować.
- Przed montażem nasd kominowych ponownie sprawdzić drożność i przeznaczenie przewodu.



TEMAT Usprawnienie wentylacji grawitacyjne sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.			
ADRES INWESTYCJI ul. Księżka Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57, 64-100 Leszno		DATA 10.2019 r.	
INWESTOR Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15		SKALA 1:50	
NAZWA RYS. Rzut przyziemia - część prawa		NR RYS. 3	
PROJEKTANT mgr inż. LUKASZ KACZMAREK ul. 1^{go} Maja 10, 64-100 Leszno WPK0026.P005.11			