



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 im. Adama Mickiewicza

64-100 Leszno ul. Rynek Zaborowski 41
tel. (65) 5270011, e-mail: sp4leszno@post.pl

Leszno, 10 luty 2016r.

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Po zapoznaniu się z Programem funkcjonalno-użytkowym” Budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie – etap IIa Szkoła Podstawowa, 12 oddziałowa (blok centralny i blok dydaktyczny) wraz z elementami infrastruktury technicznej” oraz z Koncepcją projektową architektoniczno-budowlaną zgłaszam następujące uwagi:


1. Na etapie projektowania i przetargu uwzględnić przyłącze teleinformatyczne, które zaprojektuje i wykona dostawca sygnału internetowego.
2. Proponuję wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji monitoringu i sieci komputerowej.
3. Sieć telefoniczna powinna obejmować następujące pomieszczenia: wszystkie pomieszczenia biurowe, świetlice szkolne, gabinety pielęgniarki, pedagoga, logopedy, biblioteki, pokój nauczycielski, zaplecze stołówki (G44), pomieszczenie woźnego (G02) oraz należy dołączyć do niej instalację telefoniczną sali sportowej.
4. Sieć komputerowa powinna obejmować następujące pomieszczenia: sale lekcyjne, sale nauczania indywidualnego (G16) (M128), świetlice szkolne, pokój nauczycieli, biblioteka, czytelnia, sekretariat, pokój dyrektora, pokój zastępcy, logopedy, pedagoga, pielęgniarki, zaplecze stołówki (G44) oraz kadry (M109), Księgowość (M110) Archiwum (M111) oraz pomieszczenie woźnego (G02– lokalizacja centrali monitoringu) oraz dołączenie do niej sieć komputerową w istniejącej sali sportowej.

URZĄD MIASTA LESZNA
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
wpłynęło dnia 12.02.16
Nr 405

5. W pomieszczeniach biurowych przewidziano pokrycie posadzki wykładziną dywanową. Wnoszę o dokonanie zmiany na wykładzinę PCV obiektową-homogeniczną (M103, M106, M109, M110).
6. Salę G20 nazwać świetlicą dzieci młodszych/sala lekcyjna. Powierzchnia sali oraz wszystkie elementy techniczne umożliwiają w ramach potrzeb przekształcenie tego pomieszczenia na salę lekcyjną.

W związku z zapisem, że „instalacja grzewcza zasilona zostanie z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w sali gimnastycznej” zwracam uwagę na konieczność uzgodnienia możliwości technicznych z Miejskim Zakładem Energetyki Ciepłej w Lesznie, który jest właścicielem kotłowni.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

mgr Krzysztof Adamczak