

Znak sprawy: ED.271.09.2017.HS.

Leszno, dnia 08.12.2017 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2”.

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w dniu 07.12.2017 r. w niniejszym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że zasyp trawy ma być z granulatu SBR-tj. z produkcji wtórnej

Odpowiedź:

TAK - Powinny posiadać badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobaty techniczne ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, certyfikaty, atesty PZH lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem.

NACZELNIK
Wydziału Edukacji
Lucjan Rosiak