

BPW.271.02.04.2018

Leszno, dnia 27 lutego 2018 roku

URZĄD MIASTA LESZNA
Biuro Projektów Współfinansowanych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno, tel./fax 65 520 62 16

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 1

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Firma XXX . Pragniemy złożyć ofertę na wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II jednak w treści ogłoszenia odwołujecie się Państwo do dokumentacji i przedmiarów robót , która nie jest zamieszczona na stronie.

Prosimy o przesłanie ewentualne skierowanie na stronę na której jest dostępna dokumentacja projektowa i przedmiary robót niezbędne do wykonania prawidłowej oferty na wykonanie w/w zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia dotyczący termomodernizacji budynku przedszkola stanowi II etap inwestycji p.n.: „Przebudowa budynków Przedszkola nr 7 w Lesznie”. Zamawiający w SIWZ zawarł informację, iż inwestycja została już częściowo zrealizowana w roku 2017 i załączył dokumentację projektową oraz dokumentację powykonawczą. Natomiast w SIWZ opisano zakres zadań pozostałych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia. Do SIWZ załączony został przedmiar robót (załącznik nr 8a), który ma charakter orientacyjny i wyjściowy do przygotowania oferty przez Wykonawcę. Podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa budynku przedszkola nr 7 w Lesznie: - przebudowa istniejącego budynku głównego przedszkola, - przebudowa istniejącego budynku kotłowni na bibliotekę osiedlową” (załącznik nr 8c), który obejmuje termomodernizację budynku przedszkola opisaną w przedmiocie zamówienia i znajduje się m.in. w rozdziale B. Projekt Architektoniczno-Budowlany, B.I. Architektura z konstrukcją, technologia oraz w rozdziale B.III. Instalacje elektryczne (dot. instalacji odgromowej).

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Biura Projektów Współfinansowanych

Bernadeta Szalewska-Konieczna
Bernadeta Szalewska-Konieczna