

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 85-45-224, faks 61 85-45-508

URZĄD MIASTA LESZNA - BIURO OBSŁUGI						
PA	PO	P	BR	KP	S	F
AP	ED	RK	KW	AW	ORA	FB
GN	KIS	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI			ORI	FP
GL	BP	17. 01. 2018			KP	FK-W
GK	CIT				KO	FK-D
OS	PS				SM	FK-E
SO		GD	Abi	MKZ	BA	CR-Val
ZP		OP	ZK	USC	BU	
PR	MOPR	MZD	BSPF	BPW	ON	
Ilość załączników						

URZĄD MIASTA LESZNA
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI
Karasia 15
64-100 Leszno

W/ znak: MZD.7229.245.2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108726/17

z dnia 11-12-2017
z dnia 8-01-2018

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108726/17

Dotyczy: **przebudowy ulic**

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Województwa: **wielkopolskie**
Gminy: **Leszno**
Miejscowości: **Leszno**
Ulice: **Bema, Henrykowska, Lipowa, Obrońców Lwowa, Starozamkowa**

URZĄD MIASTA LESZNA
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
wpłynęło dnia 2018-01-17
Nr 165

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-12-2017 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- 2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
- 3a. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.
- 3b. Wkreślane geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.

4. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu uniknięcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomić PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie, ul. Przemysłowa 12, **tel. 65 5256811, fax 65 5205594.**

Przebudowa ulic wymaga przebudowy sieci gazowej. Warunki techniczne na przebudowę sieci gazowej zostaną podane w odrębnym piśmie.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- Gazownia w Lesznie

Załączniki:

Mapa sytuacyjna - 1 egz.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majażku i Uzgodnień

Szymon Flieger

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślík, tel.: (61) 8 545 343