

Załącznik graficzny do Zarządzenia Prezydenta nr 232/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna położonych w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej

projektowana sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV  
 NAY2Y-J SE 4x150mm<sup>2</sup> L=220(236)m

projektowana sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV  
 NAY2Y-J SE 4x150mm<sup>2</sup> L=227(239)m

przyłącze kabli. (projekt. wg oddz. opracowania)

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

Kazimierz Grześkowiak  
 projektant elektryczny  
 upr. projektowe hier. rob. nadz. 269/81/Lb. 1324/89/Lo  
 upr. sprawdz. 88/w/94/Lb.

Zestawienie rur ochronnych

1 - 2x110mm/650N L=1m	12 - 110mm/750N L=5m
2 - 2x110mm/750N L=15m - przecisk	13 - 2x110mm/650N L=1m
3 - 2x110mm/650N L=1m	14 - 110mm/650N L=1m
4 - 110mm/750N L=8m	15 - 110mm/650N L=1m
5 - 2x110mm/650N L=1m	16 - 110mm/750N L=5m
6 - 110mm/650N L=1m	17 - 2x110mm/650N L=1m
7 - 110mm/650N L=4m	18 - 110mm/650N L=1m
8 - 110mm/650N L=1m	19 - 110mm/650N L=1m
9 - 110mm/650N L=8m	20 - 110mm/650N L=1m
10 - 110mm/650N L=1m	21 - 110mm/650N L=1m
11 - 110mm/650N L=1m	

**Enea** **PREZYDENT MIASTA LESZNA**  
 ENEA Serwis sp. z o.o.  
 Gronówko 30, 64-111 Lipno  
 PRZEBIEG TRASY KABLOWEJ  
 Skala 1:500

Investor: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań	Projekt: Sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV - kablowa dla zasilania kompleksu budynków mieszkalnych w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej na dz. nr 1/48
Branża: Elektryczna	Projektant: Kazimierz Grześkowiak upr. nr 1324/89/Lo w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci elektrycznych Asystent: mgr inż. Piotr Grześkowiak
Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: 04.2018
	Załącznik nr 1

5746947,23

6403399,58