

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 61 85-45-224  
fax 61 85-45-508

**Polskie Zrzeszenie Inżynierów i  
Techników Sanitarnych w  
Warszawie**  
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa  
**Federacja SNT-NOT w Poznaniu**  
**Biuro Studiów i Rzecznictwa**  
**Towarowa 1 64-100 Leszno**

W/ znak:  
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.108845.18

z dnia 16-02-2018  
z dnia 13-03-2018

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Leszno** Miejscowość: **Leszno** ul. **Powstańców  
Wielkopolskich**

dotyczy: **przebudowy ulicy**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-02-2018 w sprawie j. w. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowaną \_przebudowę ulicy przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- 2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik oraz studnie kablów należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.  
Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.

4. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu - **Gazownia w Lesznie**, ul. Przemysłowa 12, tel. 65 5256811, fax 65 5205594 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz uniknięcia ewentualnej kolizji.

5. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Gazownia w Lesznie

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

  
Szymon Flieger

Sprawę prowadzi:

Paweł Cieślik, tel: (61) 8 545 343, e-mail: pawel.cieslik@psgaz.pl



## Legenda:



- proj. nawierzchnia ciągu jezdni z kostki betonowej



- proj. nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej




- proj. nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej



- proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej



- proj. zieleń



- proj. nawierzchnia zjazdów indywidualnych



- proj. kanalizacja deszczowa



- proj. wpust uliczny

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Wykreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego  
i średniego ciśnienia w oparciu o istniejące  
plany sieci gazowej.

Uzgodnienie - pismo Nr 500 109845 18

Data 23.12.18 podpis [signature]

WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

<b>Obiekt:</b>	<b>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Leszno</b> <b>na działkach nr: 17/38; 22/6; 22/9; 23/38; 112</b>			
<b>Inwestor:</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie</b> <b>Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno</b>			
<b>Projektant:</b>	<b>Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.</b> <b>Biuro Stółdów i Rzeczoznawstwa.</b> <b>ul. Towerowa 1, 64-100 Leszno</b>			
<b>Rysunek:</b>	<b>PLAN SYTUACYJNY</b>			
<b>Stanowisko</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Projektant:</b>	<b>techn. Wiesław Kostórkiewicz</b>	<b>1760/94/Lo</b>		
<b>Asystent:</b>	<b>mgr Inż. Piotr Mańkowski</b>		<i>[signature]</i>	
<b>Stadium:</b>	<b>Data:</b>	<b>Format rysunku:</b>	<b>SKALA:</b>	<b>Nr rysunku:</b>
<b>PD</b>	<b>07.02.2018</b>	<b>297 / 930</b>	<b>1 : 500</b>	<b>2</b>