


PODSTAWA POD CENTRALE
WENTYLACYJNĄ OBSŁUGUJĄCĄ KUCHNIĘ
WRAZ ZAPLECZEM

WIDOK Z GÓRY



STAL: S235
Wymiary w cm

PODSTAWY POD URZĄDZENIA WENT. NA PODDASZU

NR ELEMENTU	WAGA PODSTAWY [kg]	PROJ. WAGA URZĄDZENIA [kg]
NR 1 x 2szt.	17,68 x 2szt.= 35,36kg	137 ±10%
NR 2 x 3szt.	5,66 x 3szt.= 16,98kg	137 ±10%

UWAGI

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI W ZAKRESIE LOKALIZACJI URZĄDZEŃ, DLA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO PODSTAWY
2. PODSTAWA WYKONANA Z ELEMENTÓW O PRZEKROJU RK80x3 - WSZYSTKIE SPOINY MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI
3. LOKALIZACJA: PODDASZE ISTN. SZKOŁY
4. WAGA CENTRALI: 137kg (+/-10%)
5. PODSTAWĘ SYTUOWAĆ W TEN SPOSÓB, ABY OPIERAŁA SIĘ POPRZECZNIE NA CONAJMNIJ 3 BELKACH KONSTRUKCYJNYCH STROPU
6. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ WG WYTYCZNYCH ARCH.
7. PRZED WYKONANIEM PODSTAW ZWERYFIKOWAĆ OSTATECZNIE WYMIARY ZEWNĘTRZNE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I W MIARĘ POTRZEBY DOSTOSOWAĆ PRZYJĘTE WYMIARY PODSTAW

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul. Leszczyńska 53d/4
64-115 Świąciechowa

tel: 502-721-715
email: izydorek.michal@gmail.com



**PROJEKT MODERNIZACJI OBIEKTU I PROJEKT NOWEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 W LESZNIE**

Temat :

PODSTAWY POD URZĄDZENIA WENT. NA PODDASZU

Nazwa rysunku :

1:50		KONSTRUKCJA							
Skala :		Branża :							
POD2		działki nr 60/2, 60/1, 59, 57, 56/8, 91/12							
Nr rys. :		Lokalizacja : PL. Komeńskiego 1; 64-100 Leszno							
05.10.2017		MIASTO LESZNO							
Data :		Inwestor :							
Konstrukcja - Projektant: mgr inż. Michał Izydorek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. konstr.-budowlanej nr ewid. WKP/0236/POOK/12		Konstrukcja - Sprawdzający:							
Asystenci:		<table><tr><th>TREŚĆ ZMIAN</th><th>DATA</th><th>REWIZJA</th></tr><tr><td>UZUPELNIENIE ZESTAWIEN O KONSTRUKCJE WSPORCZĄ POD CENTRALE WENTYLACYJNĄ NA PODDASZU</td><td>21.09.18</td><td>01</td></tr></table>		TREŚĆ ZMIAN	DATA	REWIZJA	UZUPELNIENIE ZESTAWIEN O KONSTRUKCJE WSPORCZĄ POD CENTRALE WENTYLACYJNĄ NA PODDASZU	21.09.18	01
TREŚĆ ZMIAN	DATA	REWIZJA							
UZUPELNIENIE ZESTAWIEN O KONSTRUKCJE WSPORCZĄ POD CENTRALE WENTYLACYJNĄ NA PODDASZU	21.09.18	01							