

PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJĄCA

PROJEKTOWANA LINIA OŚWIETLENIOWA

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PRÓBNE. OBWODY OŚWIETLENIOWE UKŁADAĆ KABLEM YAKY4x35mm2 DO OPRAW WYSOKICH, YKY3x2,5mm2 DO OPRAW DOZIEMNYCH OŚWIETLENIA POMNIKA, SŁUPKÓW OŚWIETLENIA ŚCIEŻEK ORAZ YKY3x1,5mm2 DO OPRAW DOZIEMNYCH OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIA DRZEW. OBWODY ZASILAJĄCE PROWADZIĆ KABLEM YAKY3x16mm2 OD MUFY ROZGAŁĘŹNEJ W UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO DO SZAFKI ROZDZIELCZEJ "SR" ORAZ KABLEM YKY3x2,5mm2 OD SZAFKI "SR" DO SŁUPKA GNIAZDOWEGO "SG" KABLE PROWADZIĆ W ROWIE KABLOWYM NA GLEBOKOSCI 0,5m LINIE OŚWIETLENIOWE I 0,7m LINIE ZASILAJĄCE. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE KARBOWANE D50.

D50 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DWUŚCIENNA, KARBOWANA, KOLORU NIEBIESKIEGO O ŚREDNICY 50mm

OPRAWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO TYPU LED Z ULICZNYM UKŁADEM OPTYCZNYM 25W 3200lm 4000K, ODLEW CIŚNIENIOWY ALUMINIOWY, KLOSZ Z POLIWĘGLANU, MONTOWANA NA SŁUPIE WYSOKOŚCI 4,5m ALUMINIOWYM OKRĄGŁYM STOŻKOWYM ANODOWANYM NA KOLOR ZGODNY Z KOLOREM OPRAWY W WYKONANIU Z WNĘKĄ MOCOWANYM NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM WYSOKOŚCI 0,9m

A OPRAWA OŚWIETLENIA ARCHITEKTONICZNEGO WNĘK PRZY DRZEWACH MONTOWANA NA MURZE TYPU LED 11W GX53 4000K WYKONANA Z ALUMINIUM, IP44

B OPRAWA OŚWIETLENIA NISKIEGO ALEJEK SŁUPEK OŚWIETLENIOWY TYPU LED 11W E27 4000K WYKONANA Z STAL CORTEN, IP44

C OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA MASZTÓW FLAGOWYCH TYPU LED 13W 4000K WĄSKOSTRUMIENIOWA 7,5st WYKONANA Z ALUMINIUM I STALI NIERDZEWNEJ

D E OPRAWA DOZIEMNA OŚWIETLENIA POMNIKA LINIOWA TYPU LED 34W 3000K OPTYKA TYPU WS WYKONANA Z ALUMINIUM I STALI NIERDZEWNEJ CZĘŚĆ OPRAW ZE ZMIEJSZONYM STRUMIENIEM ŚWIETLNYM

"SR" ISTNIEJĄCA OBUDOWA SZAFKI ROZDZIELCZEJ DO WYPOSAŻENIA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-783-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	
Obiekt	Budowa oświetlenia pomnika Armii Krajowej w Lesznie		
Adres	ul. Juliusza Słowackiego 64-100 Leszno dz. nr ewid. 2/4 obw. ewid. 0002 Leszno j. ewid. 306301_1 Leszno		
Inwestor	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno		
Treść rysunku	projekt zagospodarowania terenu - linie oświetleniowe i zasilające	Data: 12.10.2018	Skala: 1:500
		Nr. rysunku:	E1
Branża	elektryczna		
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.	
Asystent	mgr inż. Jacek Krajewski		
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.	