

BU.271.04.2018

Leszno, dnia 06.12.2018 r.

## WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa placu zabaw ul. Młyńska w Lesznie”.**

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro ds. Uzależnień, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2018 r. wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczono treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

### Pytanie nr 1

W związku z faktem, iż dla przewidzianych w projekcie urządzeń: figurka gumowa Biedronka, Jaszczurka, Jeź producent przewiduje montaż w nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (fundament betonowy i elementy mocujące zgodnie z kartą techniczną wystają poza obrys urządzeń) a projekt zakłada umieszczenie tychże urządzeń w nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, zwracamy się z prośbą o podanie sposobu montażu lub zmianę nawierzchni wokół urządzeń na nawierzchnię poliuretanową o odpowiedniej wartości HIC. Ponadto informujemy, iż umieszczenie powyższych urządzeń w nawierzchni z piasku znacząco skróci ich trwałość w związku z właściwościami ściernymi piasku.

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że w załączonym do SIWZ projekcie wskazał przykładowy sposób montażu figur gumowych. Zamawiający dopuszcza jedną nawierzchnię bezpieczną tj. nawierzchnię z piasku, o parametrach określonych w dokumentacji. Według wiedzy Zamawiającego, montaż figur gumowych dopuszczony jest na różnych rodzajach nawierzchni (w tym na nawierzchni z piasku), zgodnie z wytycznymi producenta.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

*Z poważaniem*

KIEROWNIK  
Biura ds. Uzależnień  
*B. Moneta*  
Bożena Moneta