



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 20 marca 2017r.

Nr pisma: ZR – R / 814 / 2016

Nr uzgodnienia: ZR - R - UZ / 251 / 2016

**Miasto Leszno  
ul. Kazimierza Karasia 15  
64-100 Leszno**

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanej nawierzchni ul. Osieckiej w Lesznie, oraz przyłącza wodociągowego do podlewania zieleni na projektowanym rondzie u zbiegu ulic: Osieckiej – Choinkowej – Księdza Jerzego Popiełuszki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że przesyła w załączeniu uzgodniony nr ZR-R-UZ/251/2016 projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanej nawierzchni ul. Osieckiej w Lesznie, oraz przyłącza wodociągowego do podlewania zieleni na projektowanym rondzie u zbiegu ulic: Osieckiej – Choinkowej – Księdza Jerzego Popiełuszki, przedłożony do ponownego uzgodnienia w MPWiK w Lesznie (po uwzględnieniu częściowych uwag) w dniu 17.03.2017r.

Jednocześnie wnosimy uwagi dotyczące późniejszej realizacji zadania:

- **w MPWiK w Lesznie należy przedłożyć do uzgodnienia projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nowoprojektowanej nawierzchni ul. Osieckiej w Lesznie. Do projektu wykonawczego należy dołączyć zestawienie wszystkich studni kanalizacyjnych, z podaniem średnic, rzędnych dna i kątów kanałów dopływających i wypływających do/z projektowanych studni kanalizacyjnych,**
- umocnienia wylotów kanałów z rowów, wlotów do przedmiotowych rowów przykanalików wpustów deszczowych, sugerujemy wykonać materiałem bardziej odpornym na podmywanie i wypłukiwanie. Umocnienie brukiem po okresie zimowym może popękać i ulec zniszczeniu,
- sugerujemy przykanaliki wpustów deszczowych włączone bezpośrednio do rowów/niecek, uzbroić w prefabrykowane wyloty, w innym przypadku rura pozostanie narażona na działanie warunków atmosferycznych,

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 75 496 160,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11  
POGOTOWIE 994  
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71  
OBSŁUGA 65 529 83 44  
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39  
INWESTYCJE 65 529 83 15

- zgodnie z zasadami doboru wodomierzy obowiązującymi w MPWiK oraz na podstawie przepływów obliczeniowych zawartych w dokumentacji projektowej w celu opomiarowania wody przeznaczonej na podlewanie zieleni, zestaw wodomierzowy należy przygotować pod montaż wodomierza o średnicy DN 15 mm, długości  $L = 170$  mm oraz przepływie nominalnym  $Q_n = 1,5$  [m<sup>3</sup>/h] ( $Q_3 = 3,0$  [m<sup>3</sup>/h]). W zestawie wodomierzowym należy zastosować zawory odcinające grzybkowe co najmniej 1" i konsolę wodomierzową ¾",
- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- z Działem Eksploatacji należy uzgodnić miejsce i sposób odprowadzenia wód z ewentualnych odwodnień wykopów,
- wykonaną sieć kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wpustów deszczowych, w stanie odkrytym należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną (szkice, mapa powykonawcza oraz współrzędne),
- przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wpustów deszczowych należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) – zakładka Usługi i dokumenty.

Z poważaniem

**Z-ca KIEROWNIKA**  
Działu Inwestycji

*Katarzyna Wojciechowska*