


Urząd Miasta Leszna



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



BPW.271.02.04.2019

Leszno, dnia 19 lutego 2019 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 3

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1.Czy instalacja nawadniająca ma obsługiwać w sposób automatyczny 100 % terenów zielonych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby automatyczny systemem nawadniania pokrywał teren zieleni w 100%. Dla obszarów trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie punktów poboru wody i podlewanie ręczne.

Pytanie nr 2

Czy ma być wyposażona w zraszacze, automatykę i linie kroplujące?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie automatyki oraz zraszaczy wynurzanych, natomiast nie dopuszcza zastosowania linii kroplujących.

Pytanie nr 3

Czy przełączenie układu podlewania ze zbiornika podziemnego na podlewanie z wody sieciowej ma odbywać się w sposób automatyczny (ma to znaczenie przy doborze zestawu hydroforowego)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4

Czy w zakres gwarancji wchodzi sezonowa obsługa systemu nawadniania (przygotowanie do zimy i uruchomienie na wiosnę)?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5

Czy pielęgnacja terenów zielonych ogranicza się do momentu pierwszego koszenia trawy?

Odpowiedź:

Tak.

KIEROWNIK
Biura Projektów Współfinansowanych

Małgorzata Łakomy