

Legenda:

1. Dennica studni Dn1000mm beton C35/45 wykonana jako monolit z kinetą h =3/4 Dn2
2. Kanał główny – Dn1, Dn2,
3. Dopływ boczny – Dn3, Dn4,
4. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne
5. Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN
6. Pierścień dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne
7. Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym
8. Stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN–EN 1917
9. Fabrycznie osadzona tuleja przejściowa

UWAGI:
1. Wymiary i rzędne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profili podłużnych i zestawień studni.
2. Rysunek przedstawia typowe rozwiązanie dla studni o średnicy wewnętrznej Dw1000mm
3. Wszystkie elementy studni muszą spełniać wymogi normy PN–EN 1917

Obiekt:	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie działki ewidencyjne nr 256, 281 arkusz mapy 109 obręb ewidencyjny 0001 GRONOWO			
Inwestor:	Miasto Leszno, ul Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie			
Rysunek:	STUDNIA BETONOWA DN1000			
	Imię, Nazwisko:		Nr upr.	Podpis:
Projektant: branży wod-kan	mgr inż. Z. Maniaczyk		1514/91/Lo	
Stadium:	Data:	Format rysunku:	Skala:	Nr rysunku:
PB	01.2019	297/210	-	5