



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 26 września 2018r.

INW - R / 849 / 2018

URZĄD MIASTA LESZNA
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
wpłynęło dnia 2018-09-26
Nr 2781

Miasto Leszno
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odwodnienie nowoprojektowanej nawierzchni ul. Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie wraz z projektowanymi miejscami parkingowymi (na odcinku od ul. W. Jagiełły do kościoła).

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.09.2018 r. (data wpływu 10.09.2018r.) uprzejmie informujemy, że odprowadzenie wód deszczowych z nowoprojektowanej nawierzchni ul. Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie oraz projektowanych miejsc parkingowych, wymaga pobudowania wpustów deszczowych i ich podłączenia do istniejącej na omawianym odcinku ulicy, sieci kanalizacji deszczowej DN 400 mm (bet.).

Jednocześnie informujemy, że warunki techniczne podłączenia wpustów deszczowych wydajemy do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zaznaczamy, że przed realizacją nawierzchni jezdni wskazane byłoby przeprowadzenie oceny stanu technicznego w/w sieci i ewentualnej jej przebudowy. W związku z niewydolnością systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta, może wystąpić problem z odprowadzeniem wód opadowych w czasie nawałnych deszczy. Z uwagi na powyższe sugerujemy rozważenie zaprojektowania na przedmiotowym terenie (w miarę możliwości) nawierzchni ekologicznych np. z płyt ażurowych.

Nowobudowane wpusty deszczowe i ich podłączenia należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- wpusty deszczowe należy wykonać w wersji betonowej lub z tworzywa sztucznego z częścią osadnikową,
- podłączenie wpustów ulicznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy w miarę możliwości realizować poprzez studnie kanalizacyjne,
- dopuszcza się podłączenie wpustów ulicznych do sieci poprzez zastosowanie przyłączy siodłowych lub trójników,
- do podłączenia wpustów deszczowych stosować rury PVC o średnicy minimum \varnothing 160 mm (ścianka pełna, sztywność 8 kN/m²).

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z wykonaniem podłączeń wpustów deszczowych:


- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- wykonane podłączenia wpustów oraz wyniesienie urządzeń wod-kan. (skrzynki zasuw odcinających, hydratów p.poż., włazów studni kanalizacyjnych) do poziomu nowobudowanej nawierzchni, należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Powyższe warunki są ważne do 26.08.2020r.

Przy projektowaniu i wykonywaniu podłączeń wpustów deszczowych, należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. *„Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie*, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji


Jagoda Kubiak