



Rozdzielnica TB1-3/1



UWAGI:
1. Rozdzielnicę wykonać jako szafkę podtynkową o stopniu ochrony minimum IPx3 zamykaną na klucz.
2. Wyprowadzenia kabli i przewodów górą.
3. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.
4. Do rozdzielnicy z przestrzeni z ponad sufitu podwieszanego wykonać przepust rezerwowy za pomocą rury DVK50



ENERGOTECH

Firma Handlowo-Usługowa
ENERGOTECH Krzysztof Palica
ul. Edmunda Bojanowskiego 14,
64-100 Leszno
Mobile: +48 91 917 562
e-mail: biuro@en-energotech.pl
NIP: 693 185 81 07 REGON: 021724144

TEMAT

REMONT KORYTARZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LESZNIE
Aleje Jana Pawła II 10 64-100 Leszno

INWESTOR

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

SKALA

DATA

2019'04

NAZWA RYS.

Rozdzielnica TB1-3/1

NR RYS.

2

Elektryczna

PROJEKTANT

Krzysztof Palica
upr. proj.nr 355/DOŚ/15
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

PP

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT
