


UWAGA :

1. Oznaczenia :

- kratka went. góra, oznacza że wylot znajduje się pod sufitem. Takie wyloty pozostają bez zmian.
- kratka went. dół, oznacza że wylot znajduje się nad podłogą. Takie wyloty należy zamurować. Miejsca zamurowane należy wytynkować, wyszpachlować i pomalować.

2. Przed montażem nasd kominowych ponownie sprawdzić drożność i przeznaczenie przewodu.



Tytuł: Ustawienie wentylacji grawitacyjnej sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.			
ANALIZA ANEKTICA	ul. Kępkas Karolynka Stłuska Wyspałsko 57, 64-100 Leszno	DATA:	10.2018 r.
INWESTOR:	Urząd Miasta Leszna ul. Kasimierza Karasia 15	SKALA:	1:50
NACZNA RYS.	Rzut przysłonia - cząść lewa	NR RYS.	2
PROJEKTANT:	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK ul. Spół. w sp. z o.o. 64-100 Leszno		