




OKNA W SALACHA LEKCYJNYCH PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA:  
WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ - oprócz sali nr 14 , sali informatycznej i przyrodniczej




OKNA W KORYTARZACH PARTERU i 1-WSZEGO PIĘTRA  
PRZY KLASACH LEKCYJNYCH-  
WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ




OKNA W BIBLIOTECE I CZYTELNI -  
WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ




OKNA W KORYTARZACH PARTERU i 1-WSZEGO PIĘTRA  
PRZY TOALETACH ORAZ OKNA NA KLATKACH  
SCHODOWYCH 1-WSZEGO PIĘTRA -  
WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ




OKNA W ŚWIETLICY- WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ




OKNA W SALI PRZYRODNICZEJ - WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ




OKNA W SALI INFORMATYCZNEJ - WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ



OKNA W SALI NR 13- WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ



OKNA W SALI NR 14- WIDOK POGLĄDOWY OD WEWNĄTRZ



RODZAJ NAWIEWNIKÓW I PARAMETRY :

1. NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE O SZEROKOŚCI 43 CM :
- CIŚNIENIE 10 Pa
  - PRZEPŁYW POWIETRZA 30 m3/h
  - KOLOR : REGULATOR BIAŁY , SIATKA PŁASKA BIAŁA, CZERPNIĄ BIAŁA
  - W OKNACH Z ZAŁUŻĄ OD ZEWNĄTRZ ZAMONTOWAĆ SIATKĘ PŁASKĄ ZABEZPIECZONĄ PRZED DOSTANIEM SIĘ OWADÓW , W POZOSTAŁYCH ZAMONTOWAĆ CZERPNIĘ
  - OD WEWNĄTRZ ZAMONTOWAĆ REGULATOR
2. NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE O SZEROKOŚCI 26 CM :
- CIŚNIENIE 10 Pa
  - PRZEPŁYW POWIETRZA 15 m3/h
  - KOLOR : REGULATOR BIAŁY , CZERPNIĄ BIAŁA
  - OD ZEWNĄTRZ ZAMONTOWAĆ ZAMONTOWAĆ CZERPNIĘ
  - OD WEWNĄTRZ ZAMONTOWAĆ REGULATOR

TEMAT: <b>Usprawnienie wentylacji grawitacyjne sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.</b>		
ADRES INWESTYCJI:	<b>ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57, 64-100 Leszno</b>	DATA IV.2018 r.
INWESTOR:	<b>Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15</b>	SKALA 1:50
NAZWA RYS. <b>Rozmieszczenie nawiewników w oknach</b>		NR RYS. <b>9</b>
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	