



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 1 lipca 2019 r.

INW - R / 638 / 2019

Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej projektowanego systemu nawadniania zieleni planowanej wzdłuż ul. ks. Augustyna Kordeckiego – Onufrego Zagłoby w Lesznie.

Odpowiadając na pismo z dnia 19.06.2016r. uprzejmie informujemy, że w celu zasilania w wodę projektowanego systemu nawadniania zieleni planowanej wzdłuż ul. Ks. Augustyna Kordeckiego – Onufrego Zagłoby w Lesznie, wymagane jest pobudowanie odrębnych przyłączy wodociągowych, zgodnie z sugestią Inwestora. Przyłącza wodociągowe można doprowadzić z istniejącej w ul. ks. Augustyna Kordeckiego sieci wodociągowej Ø 150 mm (żeliwo), lub opcjonalnie z istniejącej w ul. Onufrego Zagłoby sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm, lub z istniejącej w ul. Łowickiej sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm.

Nowobudowane przyłącza wodociągowe należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE o średnicy min. Ø 40 - 63 mm, natomiast dla średnic większych niż Ø 63 mm z PVC lub PE, załączając w projekcie schemat montażowy węzłów połączeniowych,
- MPWiK dostarczy kształtki połączeniowe oraz dokona wpięć do sieci wodociągowych,
- przyłącza należy zakończyć zestawami wodomierzowymi umieszczonymi w szczelnych studzienkach wodomierzowych, usytuowanych na terenie działek o nr ewid. 282 i 254. Lokalizację zestawów wodomierzowych należy przedstawić w projekcie,
- do montażu zestawów wodomierzowych składających się z dwóch zaworów odcinających grzybkowych, zaworów antyskażeniowych odpowiednich do kategorii płynu przed którego powrotem wymagane jest zabezpieczenie (zgodnie z PN-EN 1717 2003r) (zainstalowanego bezpośrednio za zaworem odcinającym, po stronie instalacji wewnętrznej) oraz wodomierzy, zastosować gotowe konsole wodomierzowe,
- w/w wodomierze dostarczone i zamontowane będą przez MPWiK w Lesznie. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość późniejszej zmiany wodomierzy na inne – zarówno co do typu jak i wielkości wodomierzy. Ewentualna zmiana wodomierzy nie spowoduje zakłóceń w realizacji umowy o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków,
- w projekcie należy przedstawić obliczenie wielkości przepływów obliczeniowych dla poszczególnych przyłączy,
- na przyłączach stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z późniejszym wykonaniem przyłączy:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- przyłącza należy realizować zgodnie z harmonogramem działań przy budowie nowego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków technicznych,
- wykonane przyłącza w stanie odkrytym należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej oraz powykonawczą dokumentację geodezyjną,
- wykonane przyłącza po dokonanych odbiorze technicznym pozostają własnością Inwestora.

Przy projektowaniu i wykonywaniu przyłączy wodociągowych należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „*Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta – załatwienie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 01.07.2021r.

Wydanie warunków technicznych jak wyżej oraz wkreślenie istniejących sieci nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Dokumentację projektową należy uzgodnić w MPWiK Sp. z o.o w Lesznie ul. Lipowa 76. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostanie w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Mapy sytuacyjne z orientacyjnymi rzędnymi posadowienia sieci wodociągowych w ulicach: Kordeckiego, Zagłoby, Łowieckiej w Lesznie.
2. Harmonogram działań przy budowie nowego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.