| | |
|---|---|
| Temat inwestycji: | PROJEKT BUDOWLANY ZWIĄZANY Z POSTĘPOWANIEM BUDOWLANYM SZKIELETU DLA POTRZEB BIBLIOTEKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ DLA ZAPLECZA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE" BUDYNKU PRZY PL. METALOWA 25 Z BUDYNKIEM NA POTRZEBY MIĘDZYSZKOLNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE" PL. JANA METLIGA 25, 64-100 LESZNO, DZ. NR EW.ID. 276/2 |
| Adres inwestycji: | PL. JANA METLIGA 25, 64-100 LESZNO, DZ. NR EW.ID. 276/2 |
| Inwestor i odres: | Miasto Leszno Urząd Miasta Leszno ul. Kozmierza Krosna 15 64-100 Leszno |
| Rysunek: | STROP NAD 1 PIĘTREM SZALUNEK |
| Projektant: | mgr inż. Maciej Jaszczyk |
| Sprawdzający: | mgr inż. Paweł Czyżbek |
| Asystent: | mgr inż. Przemysław Sznober |

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Data: 06.2017

Skala: 1:100

Nr rys. K-PB-03

Branża:Typ opracowania: BUDOWLANA PROJEKT BUD.

Podpis:

Podpis:

Podpis:

SLK/5260/POOK/14 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

LOD/7576/PWBH/16 Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Podpis:

UWAGI:
1. Beton – B30 (C25/30).
2. Stal:
A–III (BSt500M, BSt500S, B500SP–epstal, 2002VY–B);
–elementy na stojopłoe się z gruntem – 2,5–5cm.
3. Otulina zbrojenia:
–elementy stykające się z gruntem – 5cm.
4. Strop część nowoprojektowanej wykonać jako monolityczny żelbetowy wieńcowy co mniej niż 25cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Na wykonać jako ostatecznie gr. 25cm (20+5). zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Na Warstwę zbrojenia podbetonu wykonać o grubości 6cm. Minimalna głębokość oparcia belek konstrukcyjnych stropu zastosować pustaki stropowe gr. 20cm. otrzonne na betkach stropowych. stropowych na ściankach wynosi 10cm. Należy pomiędzo o dotrzymaniach stropu nad podporami.
5. Zbieżpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględnionno w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
Kolizy espozycyjne:
–stropy i wieńce–XC1
6. Otwory w ścianach pod czerpnie wentylacyjne ścienne wykonać w izolacji z pustaków betonowych.
7. Rysunki sprzątkowe i poznawcze z części architektoniczną oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku znalezienia różnic należy skontaktować się z projektantem.
8. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
9. Wymiary szalunków sprzątkowe do budowie i dostosować do wymogowych.


















































STROP ŻELBETOWY
DKS=+8,38m; d=25,0cm
STROP ŻELBETOWY
DKS=+8,38m; d=25,0cm
PO2.1.5
PO2.1.6
PO2.2.5
Otwór 260x308cm
Otwór 260x456cm
Otwór 260x308cm
Wywrotnica pustak 20+6cm
Wywrotnica pustak 20+6cm
Wywrotnica pustak 20+6