Przekrój A–A

1:50



Przekrój B–B

1:50



LEGENDA:

- Ściany istniejące;
- Żelbet;
- Chudy beton;
- Zamurowania;

DK=–2,00 – Dolna krawędź;

– 0,090 –Kota wysokościowa;

DKN=–2,00 – Dolna krawędź nadproża;
DKP=–2,00 – Dolna krawędź podciągu;
P=–2,00 – Poziom posadowienia;

UWAGI:

1. Beton – B30 (C25/30).
2. Stal:
A–IIIN (RB500W, BSTS500S, B500SP, B500SP–epstal, 20G2VY–B);
3. Otulina zbrojenia:
–elementy nie stykające się z gruntem – 2,5–3cm;
–elementy stykające się z gruntem – 5cm.
4. Strop części nowoprojektowanej wykonać jako monolityczny żelbetowy wylewany na mokro gr. 25cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Strop nad parterem części istniejącej wykonać jako gęstożebrowy gr. 26cm (20+6), zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Na konstrukcję stropu zastosować pustaki stropowe gr. 20cm, ułożone na belkach stropowych. Warstwę zbrojonego nadbetonu wykonać o grubości 6cm. Minimalna głębokość oparcia belek stropowych na ścianach wynosi 10cm. Należy pamiętać o dozbrojeniach stropu nad podporami.
5. Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
Klasy ekspozycyjne:
–stropy i ściana–XC1
6. Otwory w ścianach pod czerpnie wentylacyjne ścienne wykonać w lokalizacji zgodnej z projektem instalacji. Dla otworów o średnicy powyżej 300mm wykonać nadproże z belek prefabrykowanych 2xL19.
7. Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku znalezionych różnic należy skontaktować się z projektantem.
8. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
9. Wymiary szczegółowe sprawdzić na budowie i dostosować do wymaganych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat inwestycji:	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB BIBLIOTEKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ DLA ZADANIA pn: "MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE" PL. JANA METZIGA 25, 64-100 LESZNO, DZ. NR EWID. 276/2		Data: 06.2017
Adres inwestycji:	PL. JANA METZIGA 25, 64-100 LESZNO, DZ. NR EWID. 276/2		Skala: 1:50
Inwestor i adres:	Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno	Branża/Etap: KONSTRUKCJA PROJEKT BUDO.	Nr rys. K–PB–06
Rysunek:	PRZEKROJE A–A B–B		
Projektant:	mgr inż. Maciej Jaszczyk	SLK/5260/POOK/14	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Grzybek	LOD/2976/PWBdo/16	Podpis:
Asystent:	mgr inż. Przemysław Sznober		Podpis: