

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



IN.271.11.2019

Leszno, dnia 31.07.2019 roku

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający –Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W dniu 17 lipca na stronie przetargu na Bibliotekę w Lesznie zostały zamieszczone 3 spakowane załączniki nr 8 :

Załącznik nr 8 - Dokumentacja 1

Załącznik nr 8 - Dokumentacja 2

Załącznik nr 8 - Kosztorysy i decyzje

W "Załącznik nr 8 - Dokumentacja 1" znajdują się podkatalogi :

- p. budowlany część Architektoniczna
- p. budowlany branża elektryczna
- p. budowlany branża konstrukcyjna
- p. budowlany branża sanitarna

W "Załączniku nr 8 - Dokumentacja 2" znajdują się podkatalogi :

- projekt rozbiórki
- projekt zagospodarowania terenu
- Projekty wykonawcze
- STWIORB

W podkatalogu : "Projekty wykonawcze" znajdują się dalsze podkatalogi tj.:

- Przyłącze WOD_KAN,
- PW branża elektryczna,
- PW branża sanitarna
- PW część Architektoniczna
- PW PZT

Oraz plik .pdf : Informacja BIOZ

Proszę o informację czy nie zapomniano o PW część konstrukcyjna ? Proszę o uzupełnienie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



Odpowiedź:

Zamawiający dołączy dokumentację projektu wykonawczego konstrukcji. **W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.**

Pytanie nr 2:

W "Załącznik nr 8 - Kosztorysy i decyzje " znajdują się:

16 plików z rozszerzeniem .pdf

Podkatalog : Kosztorysy", który zawiera :

13 plików :

4 pliki z rozszerzeniem .ath (przedmiar)

4 pliki z rozszerzeniem .prd (przedmiar)

4 pliki z rozszerzeniem .pdf (przedmiar)

1 plik : "karta równoważności" z rozszerzeniem .pdf

Oraz następujący podkatalog : " Specyfikacja techniczna wyposażenia budynku w elementy trwale związane z budynkiem ", który zawiera kolejnych 6 podkatalogów :

- Posadzki
- Projekt czytelní
- Regały metalowe
- Stojaki Rowerowe
- System multimedialny
- Zabudowa biurowa

Każdy z w/w podkatalogów zawiera pliki i tak :

Podkatalog "Posadzki"

zawiera plik Excel o nazwie : "Posadzki i wykładziny – uzupełnienie specyfikacji technicznej" zawierający szczegółowy opis parametrów płytek i wykładzin z informacją gdzie występują w budynku.

Czy plik ten podlega wycenie i należy go dołączyć do wyceny ofertowej jako : "kosztorys" ? gdyż brak jest pozycji do wyceny posadzek z płytek w pliku przedmiaru .ath "Biblioteka Leszno -BUDOWLANA"?

Odpowiedź:

Nie, tych plików nie należy wyceniać. Zamawiający rezygnuje z dokumentów przygotowanych w formie przedmiarów do wyceny wyposażenia budynku w elementy trwale związane z budynkiem, opracowanych m.in. w programie Excel, WORD umieszczonych w folderach o nazwach "Posadzki", „Projekt czytelní", „Regały metalowe", „Stojaki rowerowe", „System multimedialny", „Zabudowa biurowa" i wprowadza jeden **zbiórca kosztorys elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf. , w którym znajdują się m.in. pozycje do wyceny płytek. Do wyceny ofertowej należy załączyć „kosztorys elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)".

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 3:

Podkatalog "Projekt czytelní" zawiera 4 pliki w tym Opis techniczny projektu : " Projekt i specyfikacja wykonania szaf bibliotecznych wraz z aranżacją .doc" oraz 3 pliki z rozszerzeniem .pdf - zawierające rysunki projektu wykonawczego.

W przedmiarze pliku : "Biblioteka Leszno -BUDOWLANA" w poz : 118 oraz 288 jest mowa o wyposażeniu biblioteki. W której z tych pozycji należy wycenić szafy biblioteczne opisane w projekcie : "Projekt i specyfikacja wykonania szaf bibliotecznych wraz z aranżacją" ?

Odpowiedź:

Szafy biblioteczne należy wycenić według pozycji wykazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ

Pytanie nr 4:

Podkatalog "Regały metalowe"

Zawiera 1 plik EXCEL o nazwie : "Regały - uzupełnienie specyfikacji technicznej bez cen.xlsx" zawiera tabelę nazwaną w główce tabeli : " Kosztorys i specyfikacja wyposażenia (ceny netto) : " i opisuje SYSTEM REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

rozdział 1 : Magazyn książek - parter,

rozdział 2 : Wypożyczalnia dla dorosłych - parter,

rozdział 3 : Wypożyczalnia dla młodzieży - I piętro,

rozdział 4 : Zaplecze wypożyczalni - I piętro,

rozdział 5 : Magazyn podręczny - I piętro,

Czy plik ten podlega wycenie i należy go dołączyć do wyceny ofertowej jako : "kosztorys" ? Czy cenę tych regałów należy zawrzeć w kosztorysie ofertowym wg przedmiaru .ath : "Biblioteka Leszno - BUDOWLANA" poz 118 ?

Odpowiedź:

Regały metalowe należy wycenić według pozycji wskazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 5:

Podkatalog "Stojaki rowerowe". Zawiera 2 pliki z rozszerzeniem .pdf , jeden przedstawia wzór stojaka rowerowego montowanego w Lesznie, a drugi to obszerny plik zarządzenia 535.

Czy cenę stojaka na rowery należy zawrzeć w kosztorysie ofertowym wg przedmiaru .ath : "Biblioteka Leszno - BUDOWLANA" poz 252 ?

Odpowiedź:

Stojaki rowerowe należy wycenić według pozycji wykazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Podkatalog "System multimedialny"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zawiera 2 pliki jeden przedstawia to opis "System zarządzania Digital Signage - specyfikacja techniczna" i drugi plik w EXCEL zawierający specyfikacje techniczne urządzeń w układzie tabelarycznym (bez ilości).

Czy plik ten podlega wycenie i należy go dołączyć do wyceny ofertowej jako : "kosztorys" ? czy cenę tych urządzeń należy zawrzeć w kosztorysie ofertowym wg przedmiaru .ath : "Biblioteka Leszno - BUDOWLANA" w poz 118 lub w jakiej ? jeśli plik - tabela ma być wyceniona i dołączona do oferty - proszę przystosować tabelę do wyceny i określić ilości urządzeń .

Odpowiedź:

System multimedialny należy wycenić według pozycji wykazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 7:

Podkatalog "Zabudowa biurowa" Zawiera 6 pliki w tym 5 plików .jpg grafiki obrazujące elementy zabudowy biurowej a drugi plik to tabela EXCEL zawierająca opis szczegółową Specyfikację techniczną - materiałową dla : korpusów i frontów oraz tabelaryczne zestawienie z opisem danego elementu , ilością i miejscem montażu - tabela przystosowana do wyceny.

Czy plik ten podlega wycenie i należy go dołączyć do wyceny ofertowej jako : "kosztorys" ? czy cenę tych urządzeń należy zawrzeć w kosztorysie ofertowym wg przedmiaru .ath : "Biblioteka Leszno - BUDOWLANA" w poz 118 lub w jakiej ?

Odpowiedź:

Zabudowę biurową należy wycenić według pozycji wykazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 8:

W związku z udostępnieniem tylko przedmiaru, a nie kosztorysu "ślepego" oraz ze względu na bardzo ogólnikowe opisy pozycji w przedmiarze – trudno umiejscowić - przyporządkować WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI do pozycji przedmiarowych.

Projekt wykonawczy część architektoniczna zawiera rysunek A-PW-33 – technologia kawiarni. Proszę o informację zakres zamówienia obejmuje wyposażenie kawiarni? Jeżeli tak w jakiej pozycji kosztorysu zawrzeć wycenę.

Odpowiedź:

Wyposażenie kawiarni należy wycenić według pozycji wykazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 9:

Pytanie: zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 12 – Opis Sposobu Obliczania Ceny ofertę należy przygotować wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na bazie załączonych formularzy – zgodnie z odpowiedziami z dnia 17 lipca 2019 w załączniku nr 8 . W związku z tym, że w/w załącznik zawiera przedmiary oraz tabele excel nazywane również kosztorysami proszę o sprecyzowanie, co należy dołączyć do oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE



Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie załączonych w załączniku nr 8 do SIWZ (folder kosztorysy i decyzje) formularzy w rozszerzeniu: .ath, .pdf. oraz, zamiast tabel Excel należy wycenić pozycje zawarte w **zbiórczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)**, które zostają udostępnione w załączniku nr 8 do SIWZ **w folderze „Specyfikacja techniczna wyposażenia budynku w elementy trwale związane z budynkiem”** w rozszerzeniu: .ath, .pdf. .

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 10:

Jaki rodzaj napędu przewidziany jest dla wind osobowych: hydrauliczny czy elektryczny? Jeżeli hydrauliczny proszę o wskazanie miejsca na maszynownię.

Odpowiedź:

Dla wind osobowych przewidziany jest napęd elektryczny.

1. Winda montowana w obrębie klatki schodowej okrągłej:

- urządzenie montowane w szybie samonośnym, szyb samonośny przeszklony z 3 stron szkłem bezpiecznym. Od strony maszynowni stal malowana proszkowo.
- napęd elektryczny, prędkość jazdy 0,15 m/s, zasilanie 230V, moc silnika 2,2 kW,
- maszynownia w obrysie szybu na najniższym przystanku.

2. Winda w obrębie klatki schodowej ewakuacyjnej:

- urządzenie montowane w szybie murowanym,
- napęd elektryczny, prędkość jazdy 0,15 m/s, zasilanie 230V, moc silnika 1,5 kW,
- maszynownia w obrysie szybu na najniższym przystanku, z boku urządzenia.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie miejsca usytuowania podnośnika hydraulicznego dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź:

Nie ma podnośnika hydraulicznego. Oba podnośniki w budynku dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych mają napęd elektryczny.


Pytanie nr 12:

Proszę o informację jak zostanie rozwiązana sprawa wjazdu samochodów ciężarowych dostarczających materiały na budowę? Na tą chwilę jest zakaz . Czy koszty zajęcia pasa na czas wyładunku materiałów będzie pokrywał GW ?

Odpowiedź:

W okresie trwania inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu, na podstawie którego samochody ciężarowe będą miały możliwość wjazdu na teren budowy i wyładunku materiałów budowlanych. Na czas wyładunku materiałów budowlanych Zarządca drogi nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego, jednak w sytuacji gdy pas drogowy zostanie zajęty pod zaplecze budowy wówczas należy uzyskać stosowną decyzję administracyjną od Zarządcy drogi i uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE



Pytanie nr 13:

Przedmiar budowlany popz. 109.1.11

Okładziny ściany HPL w halach głównych i korytarzach komunikacji- jm m³ - proszę o potwierdzenie, że jest to błąd i jm ma być m².

Odpowiedź:

Tak, w przedmiarze budowlanym w poz. 109.1.11. zamiast jednostki miary wyrażonej w m³ na być jednostka miary wyrażona w m².

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie szczegółów parametrów technicznych zaprojektowanych lamp oświetleniowych gdyż podana w projekcie informacja na temat mocy w watach nie jest wystarczająca do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym, ze względu na przeprowadzenie analizy dokumentacji przez Projektanta.

Pytanie nr 15:

Załączony do materiałów przetargowych Projekt Wykonawczy PW Architektura zawiera szczegółowe pliki z rysunkami: A-PW-15 rzut parteru posadzki , A-PW-16 rzut I piętra posadzki i A-PW-17 rzut II piętra posadzki, na których szczegółowo graficznie pokazano rodzaje płytek lub wykładzin w poszczególnych pomieszczeniach. Załączony przedmiar plik: „Biblioteka Leszno – BUDOWLANA” uwzględnia w pozycjach 112 i 197 posadzki z wykładzin nie zawiera natomiast pozycji do wyceny posadzek z płytek. Proszę wskazać w której pozycji są uwzględnione posadzki z płytek .

Odpowiedź:

Posadzki z płytek należy wycenić według pozycji wykazanych do wyceny w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf.

W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 16:

-kosztorys budowlany poz 287. 2 - czy wyposażenie biblioteki dla osób niepełnosprawnych wg zestawienia w dokumentacji to tylko rys A-PW-40?

Odpowiedź:

Wyposażenie biblioteki dla osób niepełnosprawnych wg zestawienia w dokumentacji to rys. A-PW-40. Cały opis znajduje się w Projekcie Wykonawczym Architektura w pkt.4 „Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych” str. 14-15.

Pytanie nr 17:

- kosztorys budowlany poz 287. 3- co wchodzi w skład wyposażenie biblioteki wg zestawienia w dokumentacji projektowej

Odpowiedź:

Wyposażenie biblioteki wg zestawienia w dokumentacji projektowej (poz.287.3) zostało zawarte w **zbiorczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** w rozszerzeniu: .ath, .pdf. **W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



Pytanie nr 18:

- czy regały biblioteczne są w zakresie GW, jeśli tak to proszę o uzupełnienie o projekt, opis

Odpowiedź:

Regały biblioteczne są w zakresie realizacji kontraktu przez Wykonawcę. Projekt rozmieszczenia regałów zawiera rys. A-PW-18-RZUT parteru aranżacja, A-pW-19-Rzut I piętra-aranżacja. Opis regałów znajduje się w w **zbiórczym kosztorysie elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie)** dział 4 Regały Metalowe. **W tym zakresie zmodyfikowany zostanie załącznik nr 8 do SIWZ.**

Pytanie nr 19:

Proszę o informacje dotyczące trybun, rysunek A PW 34 nie zawiera danych dotyczące podłogi trybun, barierki, czy ma być trybuna składana manualnie czy elektrycznie?

Odpowiedź:

Trybuna ma być składana manualnie.

Pytanie nr 20:

Zamawiający zaznaczył opis na rzucie: wrzutnia książek natomiast w tabelce trezor biblioteczny z wózkiem. Czy Zamawiający miał na myśli dostarczenia w pełni zautomatyzowanej wrzutni RFID HF zewnętrznej do samodzielnych zwrotów z zamykanym otworem wrzutowym (zawierającą: czytniki samodzielnego zwrotu książek, aplikację, obudowę do zamontowania w ścianie, monitor dotykowy SAW, taśmociąg, czytnik kart bibliotecznych, drukarkę potwierdzeń, komputer PC, 2 wózki biblioteczne z uchylnym dnem) połączonej z systemem bibliotecznym SOWA za pomocą protokołu SIP2? Czy też Wykonawca ma dostarczyć trezor biblioteczny wbudowany w ścianę z wózkiem z uchylnym dnem. Składający się z urządzenia czołowego zamontowanego w zewnętrznej ścianie budynku, z otworu wrzutowego, obudowy tylnej zabezpieczającej dostanie się osób postronnych do wózka, wózek z uchylnym dnem, gaśnica. Bez podłączenia się do systemu bibliotecznego. Bibliotekarz sam wyjmuje książki z wózka i zdejmuje je z konta czytelnika?

Odpowiedź:

Wykonawca ma dostarczyć trezor biblioteczny wbudowany w ścianę z wózkiem z uchylnym dnem, składający się z:


- urządzenia czołowego zamontowanego w zewnętrznej ścianie budynku,
- otworu wrzutowego,
- obudowy tylnej, zabezpieczającej dostanie się osób postronnych do wózka,
- wózka z uchylnym dnem,
- gaśnicy.

Bez podłączenia do systemu bibliotecznego. Bibliotekarz sam wyjmuje książki z wózka i zdejmuje je z konta czytelnika.

Pytanie nr 21:

Do uruchomienia systemu zabezpieczenia książek w technologii RFID HF należy wykupić licencję u dostawcy systemu bibliotecznego SOWA firmy Sokrates na SIP2 do stanowisk samodzielnych wypożyczeń 2 szt. i wrzutnia 1 szt. oraz stanowisk kodowania moduł kodowania RFID HF 5 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



Czy wykup licencji jest po stronie zamawiającego?

Odpowiedź:

Wykup licencji leży po stronie Wykonawcy. Licencja do 2 szt. stanowisk samodzielnych wypożyczeń oraz 5 szt. stanowisk kodowania, wypożyczeń i zwrotów. Licencja nie musi dotyczyć wrzutni.

Pytanie nr 22:

W pozycji 142 br. elektrycznej błędnie wpisana jest ilość bramek RFID, na rysunkach wrysowano 2 zestawy bramek trzyantennowych i 2 zestawy bramek dwuantennowych. W przedmiarze została przyjęta ilość anten, a w opisie pozycji opisana jest jako Bramka antykradzieżowa. Prosimy o skorygowanie ww pozycji.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość bramek zgodnie z rysunkiem. Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20 kg przez przykręcenie do gotowego podłoża – Analogia – Montaż bramek antykradzieżowych – Bramka RFID, dwuantennowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkła organicznego (zabezpiecza przejście 50): 10 szt.

Pytanie nr 23:

W opisie do projektu wykonawczego branży sanitarnej jest informacja, że chłodnica freonowa centrali wentylacyjnej VS-100 systemu **NW4** ma moc $Q_{chł}=79kW$ a agregat chłodniczy **JZ5 AMO160KXVAGH/ET** do obsługi tej chłodnicy ma moc $Q_{chł}=45kW$. Na rzucie dachu w legendzie do obsługi chłodnicy podany jest agregat **AM280KXVAGH/ET** o mocy 78,6kW. Podobnie różnice występują przy parametrach szafy klimatyzacyjnej w opisie moc całkowita 3,6kW a na rzucie I piętra JW9 ma moc całkowitą 5,2kW.

Proszę o informację, które dane brać pod uwagę do wyceny te z rysunków czy z opisu.

Odpowiedź:

W w/w przypadkach moce chłodnicze należy brać z rysunków.

Pytanie nr 24:

Proszę o przesunięcie terminu składania oferty .Oczekujemy na odpowiedzi na zadane pytania, uzupełnienia dokumentacji , po otrzymaniu ich będziemy potrzebowali czasu na kalkulację i oferty od producentów, a czas urlopowy niestety wydłuża okres ofertowania.

Proszę o przesunięcie terminu do 30 sierpnia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30 sierpnia.

- II. Zamawiający –Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno Wydział Inwestycji informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. Rozdział 3 ust.28 SIWZ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



Było:

„Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:

- 1) Umowa, SIWZ, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
- 2) Projekty budowlane, projekty wykonawcze dla każdej z branż,
- 3) STWiORB dla każdej z branż.”

Jest:

„Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:

- 1) Umowa, SIWZ, Projekty budowlane, projekty wykonawcze dla każdej z branż,
- 2) STWiORB dla każdej z branż,
- 3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi.”

2. Rozdział 10 ust. 14, 17, 18 SIWZ:

Było:

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

**„Przetarg nieograniczony - znak sprawy IN.271.11.2019
Oferta na modernizację budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
Nie otwierać przed dniem 05.08.2019 r. godz. 10:30”**


17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

**„Oświadczenie o wycofaniu oferty”
„Przetarg nieograniczony - znak sprawy IN.271.11.2019
Oferta na modernizację budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
Nie otwierać przed dniem 05.08. 2019 r. godz. 10:30”**

18.W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNIE



kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Oświadczenie o zmianie oferty”

„Przetarg nieograniczony - znak sprawy IN.271.11.2019

**Oferta na modernizację budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Nie otwierać przed dniem 05.08. 2019 r. godz. 10:30”

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.”.

Jest:

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Przetarg nieograniczony - znak sprawy IN.271.11.2019

**Oferta na modernizację budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Nie otwierać przed dniem 14.08.2019 r. godz. 10:30”

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

„Oświadczenie o wycofaniu oferty”

„Przetarg nieograniczony - znak sprawy IN.271.11.2019

**Oferta na modernizację budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Nie otwierać przed dniem 14.08. 2019 r. godz. 10:30”

18.W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Oświadczenie o zmianie oferty”

„Przetarg nieograniczony - znak sprawy IN.271.11.2019

**Oferta na modernizację budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie**

Nie otwierać przed dniem 14.08. 2019 r. godz. 10:30”

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



2. Rozdział 11 ust. 1 i 4 SIWZ:

Było:

„ 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku do dnia 05.08. 2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanie, zaadresowania zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Ks.J.Poniatowskiego, 64 – 100 Leszno, pokój nr 27.”

Jest:

„ 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku do dnia 14.08. 2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanie, zaadresowania zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Ks.J.Poniatowskiego, 64 – 100 Leszno, pokój nr 27.”

3. W załączniku nr 8 do SIWZ:

1) w folderze kosztorysy, a następnie w folderze „Specyfikacja techniczna wyposażenia budynku w elementy trwale związane z budynkiem” usuwa się foldery o nazwach „Posadzki”, „Projekt czytelní”, „Regały metalowe”, Stojaki rowerowe”, System multimedialny”, „Zabudowa biurowa” i wprowadza się zbiorczy kosztorys elementów trwale związanych z budynkiem (wyposażenie) w **rozszerzeniu: .ath, .pdf.**

2) w folderze dokumentacja 2, a następnie w folderze Projekty wykonawcze dodaje się projekt wykonawczy budowlany konstrukcji (folder pod nazwą PW konstrukcja).

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA
POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- III. W wyniku zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl. dokumentu z dnia 17 lipca 2019r. „Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, Modyfikacji nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana terminu składania ofert” bez treści str.2 i str.4 Zamawiający dokonuje sprostowania czynności publikacji przedmiotowego dokumentu i zamieszcza pełną wersję dokumentu „Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, Modyfikacji nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana terminu składania ofert”. Pozostałe dokumenty opublikowane w ramach w/w modyfikacji nr 1 siwz nie podlegają sprostowaniu.
Pełna wersja dokumentu „Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, Modyfikacji nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana terminu składania ofert” została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl.

IV. **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:**

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający Miasto Leszno oraz sprostowania opisanego w pkt. III powyżej, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do **dnia 14.08.2019 r.** do godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 14.08.2019 r.** o godzinie 10:30

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


Naczelnik
Wydziału Inwestycji
Agnieszka Parolińska