



Instalacje oświetleniowe administracyjne obejmują :

- oświetlenie klatek schodowych
- oświetlenie korytarzy na poszczególnych kondygnacjach
- oświetlenie przejść komunikacyjnych
- oświetlenie ewakuacyjne - oprawy z modulem awaryjnym 3h

Zasilanie projektowanych instalacji realizowane będzie z rozdzielnic w RG zlokalizowanej na parterze. Oprawy oświetlenia administracyjnego złączane będą za pomocą czujnika PIR widowanego w oparach na klatkach schodowych i korytarzach.

Instalację oświetleniową wykonac przewodami YDY 3 i 4*1,5 mm², układanymi pod tynkiem, bez stosowania puszek rozdzielnych.

Do opraw z modulem awaryjnym oraz z czujnikiem PIR należy doprowadzić oddzielną żyłę zasilającą moduł awaryjny oraz czujnik PIR.

Uwaga : nie prowadzić przewodów w niecce wanny i natrysku.

- w łazienkach zamontować oprawy i osprzęt hermetyczny.
- wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,1m od podłogi.

| | |
|---|--|
| Leszno 64-100, ul. Lipowa 32/1 tel. 607 434 329 | |
| RZUT PIWNIC INSTALACJA OŚWIETLENIA | |
| temat: BUDUNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZABOROWO Jedn. ewidencyjna Leszno 306301_1.0005 Obręb ewidencyjny Zaborowo 0005 OBIEKT KATEGORII XI | |
| adres: Rynek 2, 64-100 Leszno numer działek ewidencyjnych: 255/4, 256/1, 256/2. | |
| skala: 1/100 data: styczeń 2019 r. | |
| projektant: mgr inż. Jerzy Korbela wykonawca: mgr inż. Jerzy Korbela bez ograniczeń w specjalności architekcyjnej | |
| opr.: mgr inż. Henryk Kowalski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architekcyjnej | |
| autor: Paweł Machter | |