

BPW.271.01.6.2016

Leszno, dnia 14.04.2016 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P.N.:

„PRZEBUDOWA ULICY JANA KIEPURY I ULICY JANA DEKANA W LESZNE”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Miasto Leszno informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym do dnia 12.04.2015 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczono treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. Projektu umowy § 7 pkt 4.

Wnosimy o zmianę brzmienia zapisów w pkt. 4 oraz skrócenie terminu przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót a nie jak w obecnym brzmieniu w terminie 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Obecny termin jest zbyt długi.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że w §7 ust. 4 umowy mowa o terminie rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Pytanie nr 2

Dot. Projektu umowy § 9 pkt 1.

a) Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za nieterminową realizację zamówienia do wysokości 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia. Aktualna wysokość ewentualnej kary umownej (0,5% wartości kontraktu), którą Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana, dlatego też powinna być zmniejszona.

b) Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze do wysokości 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia. Aktualna wysokość ewentualnej kary umownej (0,5% wartości kontraktu), którą Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana, dlatego też powinna być zmniejszona.

c) Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do wysokości 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień przerwy. Aktualna wysokość ewentualnej kary umownej (0,5% wartości kontraktu), którą Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana, dlatego też powinna być zmniejszona.

d) Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian do wysokości 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia. Aktualna wysokość ewentualnej kary umownej (0,5% wartości kontraktu), którą Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana, dlatego też powinna być zmniejszona.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.

Pytanie nr 3

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do mieszanki AC16W, KR4 asfaltu 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.2, tj. WT2-2014 i pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. Ponadto w tab.3a podano rygorystyczny wymóg koleinowania, który będzie trudny do spełnienia przy zastosowaniu asfaltu miękkiego 50/70.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

W rozdziale 12 SIWZ pkt. 7. str. 23. podano, że Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Kosztorysu Ofertowego oraz nie może pominąć żadnej pozycji w Kosztorysie Ofertowym Zamawiający przekazał wraz z dokumentacją przedmiary robót, natomiast ślepe kosztorysy zostały udostępnione tylko dla branży drogowej i teletechnicznej. Prosimy o załączenie pozostałych kosztorysów bądź informację, że brakujące kosztorysy należy opracować samodzielnie na podstawie przedmiarów robót (jak podano w rozdziale 12 pkt. 2 SIWZ str. 22).

Odpowiedź nr 4

Modyfikacją treści SIWZ nr 1 z dnia 12.04.2016r. Zamawiający zaktualizował i uzupełnił Załącznik nr 11 - przedmiary i kosztorysy ofertowe. Jednocześnie zaznaczamy, że aktualne przedmiary i kosztorysy dotyczącej danej branży stanowią odrębne zakładki w jednym pliku *.xls.

Pytanie nr 5

Dotyczy kosztorysu branży teletechnicznej. Prosimy o potwierdzenie, że nie trzeba wypełniać kolumny nr 7 (OPIS PRAC W DANEJ POZYCJI CENNIKOWEJ) kosztorysu oraz potwierdzenie, że do oferty nie załączamy zestawienia materiałów.

Odpowiedź nr 5

Skorygowany kosztorys branży teletechnicznej załączono do Modyfikacji treści SIWZ nr 1 z dnia 12.04.2016r. Zamawiający nie wymaga załączania do oferty zestawienia materiałów.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić pielęgnację drzew i krzewów oraz trawników. Jeśli tak to prosimy o podanie okresu pielęgnacji.

Odpowiedź nr 6

Pielęgnację zieleni należy wykonywać przez cały okres rękojmi i gwarancji zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.09.01.01 Zieleń drogowa.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Biura Projektów Współfinansowanych
Małgorzata Łukomska
Małgorzata Łukomska