



- LEGENDA
- 1. łącznik żeliwny kołnierzowy do rur PE z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn100mm PN10
 - 2. Rura PE100 SDR17 Dn110mm
 - 3. Kształtka segmentowa, łuk 30°, PE100 SDR17 Dn110mm
 - 4. Mufa elektrooporowa Dn110mm
- UWAGA: POŁĄCZENIE RUR Z PE WYKONAĆ POPRZEC ZGRZEWANIE

 KOLEKTORSERWIS <small>ul. A. Kmicica 69, 64-100 Leszno tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-servis.pl</small>		ZAMAWIAJĄCY			
		MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno 			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE		INWESTOR			
PRZEBUDOWA UL. FABRYCZNEJ W LESZNIE		MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno 			
TOM		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		ROZWIĄZANIE KOLIZJI PROJ. WODOCIĄGU Z PROJ. SIECIĄ KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWNEJ ODC. w14 – w15			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/PCOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna		1:20	07.01	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT	mgr inż. A. RATAJSZCZAK		06.2020	IS	PB
					NR OBIEKTU