

OPRAWA LED O MOCY DO 82W, OPTYKA DM12, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 13000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY OKRĄGŁY ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 9,0m, Z WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM 1,5m, KĄCIE WG. OPISU NA RYSUNKU, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ, Z POKRYWĄ WNĘKI LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

OPRAWA LED O MOCY DO 74W, OPTYKA DM12, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 12000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY OKRĄGŁY ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 9,0m, Z WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM 1,5m, KĄCIE WG. OPISU NA RYSUNKU, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ, Z POKRYWĄ WNĘKI LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie			
Adres	ul. Leśna 4, m. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 77/15 ar. 87, dz. ewid. 45/8, 46/7, 48/1 ar. 86 ob. ew. 0002 Leszno, j. ew. 306301_1 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Schemat zasilania	Data	Skala	Nr. rysunku
		07.09.2020		2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	mgr inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		