

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD.6640.724.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Leszna
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE I KONSULTINGOWE "PRYZMAT" S.C. J. Florczak, R. Florczak ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@gmial.com NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD.6640.724.2020 z dnia 20.08.2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jerzy Florczak geodeta uprawniony Uprawnienia GUGIK nr 2625 ul. Spółdzielcza 100, 64-120 Krzemieniewo tel. 65 536 09 93, tel. kom. 601 752 954

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy		GD.6640.724.2020
Jednostka ewidencyjna		Leszno 306301_1
Obręb ewidencyjny		Leszno 0002
Skala mapy		1:500
Ulica		Leśna
Arkusz ewidencyjny		86 — 45/8, 46/7, 48/1, 77/15
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		NIE BADANO
Data opracowania mapy		12.08.2020

USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE I KONSULTINGOWE "PRYZMAT" S.C. J. Florczak, R. Florczak ul. Lipowa 66, 64-100 LESZNO tel./fax 65-520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.pl NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy. Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Jerzy Florczak geodeta uprawniony Uprawnienia GUGIK nr 2625 64-120 Krzemieniewo ul. Spółdzielcza 100 tel. 65-536-06-93 tel. kom. 601 752 954

Imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

Na niniejszej mapie nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, na które brak jest danych branżowych oraz którego nie wykryto aparaturą pomiarową.

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PRÓBNE. OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAĆ KABLEM YAKY4x25mm2, OBWÓD ZASILAJĄCY DLA CELÓW MONITORINGU KABLEM YKY3x6mm2, ORUROWANIE KANALIZACJI KABLOWEJ WG. OPISÓW NA RYSUNKU. SIECI PROWADZIĆ W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. KABLE W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV KARBOWANE DWUŚCIENNE O ŚREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50". PRZEJŚCIA POD DROGAMI WYKONAĆ STOSUJĄC RURY SZTYWNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZNIE "S110"

KANAŁ KABLOWY WYKONAĆ WYKORZYSUJĄC STUDNIE KABLOWE POJEDYNCZE BETONOWE OZNACZONE JAKO SK-1. CIĄGI GŁÓWNE STOSUJĄC RURY WYKONANE Z PCV DWUŚCIENNE O ŚREDNICY 110mm OZNACZONE SYMBOLEM "TD110". PRZEJŚCIA POD DROGAMI WYKONAĆ STOSUJĄC RURY SZTYWNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZNIE "TS110". PODEJŚCIA DO SŁUPÓW WYKONAĆ RURAMI O ŚREDNICY 40mm OZNACZONYMI SYMBOLAMI "TD40".

ISTNIEJĄCE KAMERY MONITORINGU ORAZ INNY OSPRZĘT ZGODNIE Z OPISAMI NA RYSUNKU PRZENIEŚĆ Z DEMONTOWANYCH NA PROJEKTOWANE SŁUPY. DLA PODŁĄCZENIA POWYŻSZYCH ROZPROWADZIĆ W KANALIZACJI KABLOWEJ NOWE OPRZEWODOWANIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM (ZASTOSOWANO F/FTP4x2x0,5 ORAZ A-DQ(ZN)B2Y 12J 1x12 3.5 kN). NA SŁUPACH I/1, I/3, I/6, I/9, I/7/2 ZAMONTOWAĆ SKRZYNKI ZASILAJĄCE WYPOSAŻONE W KONWERTERY ŚWIATŁOWODOWE ORAZ ZASILACZE. W ISTNIEJĄCEJ SZAFIE RACK DOBUDOWAĆ TAKŻE KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY.

LEGENDA :

- OPRAWA LED O MOCY DO 82W, OPTYKA DM12, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 13000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY OKRĄGŁY ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 9,0m, Z WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM 1,5m, KĄCIE WG. OPISU NA RYSUNKU, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ, Z POKRYWĄ WNĘKI LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.
- OPRAWA LED O MOCY DO 74W, OPTYKA DM12, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 12000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY NA KOLOR NATURALNY OKRĄGŁY ZBIEŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 9,0m, Z WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM 1,5m, KĄCIE WG. OPISU NA RYSUNKU, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ, Z POKRYWĄ WNĘKI LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

PROJ. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA KABEL TYPU YAKY4x25mm2

PROJ. LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA KABEL TYPU YKY3x6mm2

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA RURY WG. OPISÓW

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie			
Adres	ul. Leśna 4, m. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 77/15 ar. 87, dz. ewid. 45/8, 46/7, 48/1 ar. 86 ob. ew. 0002 Leszno, j. ew. 306301_1 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - trasy linii kablowych	Data	Skala	Nr. rysunku
		07.09.2020	1:500	1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	mgr inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		