

## ZAŁĄCZNIK nr 1

## WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:  
województwo – **wielkopolskie**  
powiat – **leszczyński**  
miasto – **Leszno**  
adres – **Leszno, ul. Przejezdna 14/5, 64 – 100 Leszno**
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:  
**Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp.z o.o.**  
**Długie Stare, ul. Wiosenna 5**  
**64 – 100 Leszno**
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: - **budynek gospodarczy**
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: - **323/25**
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: - **0003- Strzyżewice**
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: -  **płyty faliste azbestowo - cementowe**
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: - **610 m<sup>2</sup>**
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: - **II**
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:  
a) nazwa i numer dokumentu: - **obora 108/St/33**  
b) data ostatniej aktualizacji: **XI – 2013 r.**
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: - **2020r.**
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>:

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Zdzisław Chudziński  
.....  
(podpis)

data ..... 25.11.2014 rok.....

---

7.3



Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

WZÓR

załącznik nr 2

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Obova 108/54/33

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Leszno ul. Przejazdowa 14

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: Budynek gospodarczyNumer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: 323/25Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: 0003Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: PIlość wyrobów<sup>4)</sup>: 610 m<sup>2</sup>Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: XI 2012 J

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	10
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

1	2	3	4
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	<b>Wykorzystanie miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			<b>105</b>
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			<b>II</b>

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

*Jan Dutka*  
*Wojciech Majerzyk*

Oceniający  
(nazwisko i imię)

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Zenon Chudziński*

Właściciel/Zarządca  
(podpis)

*Lesno 25.XI.2014*

(miejscowość, data)

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare  
Spółka z o.o.  
Długie Stare, ul. Wiosenna 5  
64-100 Leszno  
tel. (0-65) 5202670, fax (0-65) 5338160  
NIP 697-00-20-068 REGON 1410249475  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

<sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrabione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.