

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

budynek inwentarski – stodoła 1/175.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

Wielkopolskie ,LESZNO , LESZNO ul. Krzyckiego 45

Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach
sp. z o.o.
WYCHOWALNIA BUHAJÓW LESZNO
64-100 Leszno, Krzyckiego 45
tel. fax (066) 520-40-40
NIP 777-25-43-081 Regon 639839535

3. Rodzaj zabudowy³⁾: **budynek gospodarcz**.....

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾: **4/6**.....

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾: **53**.....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾: **plyta falista azbestowo-cementowa**

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾: **220 m²**.....

8. Stopień pilności⁷⁾: **55**.....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:⁸⁾

a) nazwa i numer dokumentu: **...1462-250/2006**.....

b) data ostatniej aktualizacji: **grudzień 2013**.....

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: **2030**.....

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾: ...

n/d.....

Data ..1.12.2014.....

(podpis)

Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach
sp. z o.o.
WYCHOWALNIA BUHAJÓW LESZNO
64-100 Leszno, Krzyckiego 45
tel. fax (066) 520-40-40
NIP 777-25-43-081 Regon 639839535

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.
 Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: WYCHOWALNIA BUHAJÓW LESZNO 64-100 Leszno, Krzyckiego 45 tel, fax (065) 520-40-40 NIP 777-25-43-081 Regon 639839535

Rodzaj zabudowy¹⁾: Budynki gospodarcze 1/175
 Numer działki ewidencyjnej²⁾: 4/6
 Numer obrębu ewidencyjnego²⁾: 53
 Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾: płyta fołista azbestowo-cementowa
 Ilość wyrobów⁴⁾: 220 m²
 Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾: 4.01.2014

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	5
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	20
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

1	2	3	4
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	0
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Olchowik Leszek
Oceniający
(nazwisko i imię)

Leszno 28.11.2014
(miejsowość, data)

[Podpis]
Właściciel/Zarządca
(podpis)

Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach
sp. z o.o.
WYCHOWALNIA BUHAJÓW LESZNO
64-100 Leszno, Krzyckiego 45
tel./fax (065) 520 40 40
NIP 77 25 41 01 31 REGON 141839535

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnia niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.