

Znak sprawy: D.054.8.2023.SK

Leszno, dnia 30 października 2023 r.

Szanowna Pani
Barbara Mroczkowska
Radna Rady Miejskiej Leszna

Odpowiadając na interpelację z dnia 26 października br. (BR.0003.196.2023) uprzejmie informuję, że konstrukcja dachu na budynku szatniowym Hali Sportowo-Widowiskowej „Trapez” została przygotowana pod instalację fotowoltaiki w ramach realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Trapez im. Z. Białasa”.

Jednocześnie informuję, że wspomniany obiekt znajduje się terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 88 wprowadzonym w życie Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXXII/429/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, który jasno nakłada obowiązek zachowania bryły architektonicznej oraz rozwiązań konstrukcyjnych.

Kolejną istotną informacją jest fakt, iż kąt nachylenia dachu głównego Hali wynosi 13° a optymalny kąt nachylenia dachu dla fotowoltaiki w tej części kraju wynosi od 25° do 40°. W związku z powyższym nie da się zamontować fotowoltaiki bez specjalnej podkonstrukcji aby uzyskać optymalny poziom pracy paneli co kłóci się ze wspomnianym wcześniej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR*Stawomir Kryjom*