



Leszno, dnia 06.11.2023r.

BR.0003.197.2023

Sz. P.
Przemysław Górzny
Radny Miasta Leszna

Dotyczy: odpowiedź na interpelację (data wpływu 25.10.2023r i 26.10.2023r.) – dotycząca budynku przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 4-4a-6.

Odpowiadając na zapytanie Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie uprzejmie informuje, że:

- Ad 1) Ekspertyza wykazała, iż w jednej z wież oraz kilku słupów więźby dachowej budynku przy ul. Dąbrowskiego doszło do znacznego osłabienia konstrukcji więźby dachowej badanego budynku. Dodatkowo konstrukcja drewniana więźby dachowej została zaatakowana przez kołatka domowego (*anobium punctatum*).
- Ad 2) Biegły zalecił podparcie uszkodzonych przedmiotowych miejsc oraz zabezpieczenie więźby przed drewnojadami. Powyższe prace zostały niezwłocznie wykonane przez pracowników MZBK pod nadzorem autora ekspertyzy. Ekspertyza zalecała również wyłączenie z użytkowania chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego, parkingu od strony zachodniej oraz pozostałych chodników przy budynku.
- Ad 3) Koszt wykonanej ekspertyzy wynosił 5300 zł netto.
- Ad 4) Zamówienie zostało przeprowadzone na podstawie art. 214 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

Pracownicy MZBK ogrodzili budynek przy ul. Dąbrowskiego oraz zabezpieczyli wejścia. Sprawa została zgłoszona do PINB dla Miasta Leszna.

Ze względu na toczące się postępowanie prokuratorskie, MZBK nie udziela informacji w sprawie.

Z poważaniem
SEKRETARZ MIASTA
LESZNA
Maciej Dziwinski

Otrzymują:
– Adresat
– a/a

Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl