



MZD.271.12.1.2016

Leszno, dnia 8.09.2016 r.

**WYJAŚNIENIA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P.N.:**

„Budowa ul. Jagienki w Lesznie na odcinku od ul. Władysława Jagiełły do ul. Myśliwskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową linii kablowej SN -15 kV”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Miasto Leszno informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczono treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W kosztorysie : Budowa kanalizacji deszczowej :

w poz. 1.4.1.2. jest rura dwuścienna o śr. nom. 315 mm -124,8m, natomiast w specyfikacji technicznej jest rur PCV lita – klasy S, sztywności obwodowej 8kN/m2.

Pytanie jaki rodzaj rury zastosować?

Odpowiedź nr 1

Należy zastosować rury zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr ZR-R/82/2016 z dnia 8.02.2016r., tj. Nowoprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC o średnicy min. 315 mm, sztywności obwodowej 8kN/m2 oraz ściance z jednolitego materiału.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Miejskiego Zarządu
Drogi i Inwestycji
Dominik Kaźmierczak