



Uwagi:

- Poziomy ocieplić prowadzić w piwnicy do pomieszczenia węzła które znajduje się pod połową pomieszczenia nr 9
- Grzejniki na korytarzu obudować.
- Piony należy wyposażać w odpowietzniki
- Odcinki nowoprojektowane oraz pionowe wykonać z rur stalowych

LEGENDA:

- - - - - instalacja c.o. zasilanie
- - - - - instalacja c.o. powrót
- - - - - grzejnik

	Leczno 64-100 ul. Upowa 32/1 tel. 607 434 329
	RZUT PARTERU INSTALACJA C.O.
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENI BIURZY Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE OBIEKT KATEGORIE III Jednostka ewidencyjna Leczno Obiekt ewidencyjny Leczno	
ul. Ponikrowskiego 11, 64-100 Leczno data: 16/21/17	1/50
mgr inż. Andrzej... mgr inż. Andrzej... mgr inż. Andrzej...	mgr inż. Andrzej... mgr inż. Andrzej... mgr inż. Andrzej...