

TABELA BADAŃ LABORATORYJNYCH

INŻYNIERIA
WIELKOPOLSKA

tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl
www: inzynieria-wielkopolska.pl

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w rejonie ulic
Usługowej - Budowlanych - Architektów - Meliorantów w Lesznie

L.p.	numer otworu	głębokość pobranej próbki	rodzaj gruntu	barwa	CaCO ₃ [%]	wilgotność	stan gruntu	wałeczki [szt.]	wilgotność naturalna Wn [%]	zawartość części organicznych I _{om} [%]	uziarnienie				rodzaj	wilgotność naturalna Wn [%]	konsystencja		
											f _{kl+ż} [%]	f _p [%]	f _π [%]	f _i [%]			granica płynności WL	granica plastyczności Wp	stopień plastyczności IL
1	2	3,5	Ps	żółta	IV	w	-	-	14,1	-	5,0	94,0	1,0		Ps	-	-	-	-
2		5,6	Ps	żółta	IV	nw	-	-	22,4	-	2,0	97,0	1,0		Ps	-	-	-	-
3	5	1,0	Pd	żółta	I	w	-	-	16,0	-	0,0	100,0	0,0		Pd	-	-	-	-
4	7	1,5	Pd	żółta	I	w	-	-	15,6	-	0,0	100,0	0,0		Pd	-	-	-	-
5		3,5	Pd	żółta	I	w	-	-	15,7	-	0,0	100,0	0,0		Pd	-	-	-	-
6	8	2,5	Pr/Ps	żółta	I	w	-	-	14,0	-	5,0	94,0	1,0		Pr	-	-	-	-
7	9	5,7	Ps	żółta	IV	nw	-	-	16,7	-	1,0	99,0	0,0		Ps	-	-	-	-
8	19	5,5	Pr/Ps	żółta	IV	nw	-	-	21,5	-	2,0	97,0	1,0		Pr	-	-	-	-
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			