

Leszno, dn. 29-04-2016 r.

OD5/RD8/ZR/GP/4065/W/2016

**DRÓGPROJEKT**  
**Czesław Przedwojski**  
**ul. Parkowa 48/6**  
**64-100 Leszno**

Dotyczy: uzgodnienia nr 13 projektu budowy ul. Mierniczej w m. Leszno, dz. nr 62/3, 62/34  
63/17, 86/4, 88/4, 93/5.

Na terenie projektowanej budowy ulicy znajduje się sieć elektroenergetyczna SN-15 kV, nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:  
Zachować odległości projektowanej budowy ulicy od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable SN-15 kV, nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się. W miejscach występujących kolizji na kablach zabudować rury osłonowe. Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia.

Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

Na terenie projektowanej ulicy znajdują się kable elektroenergetyczne konsumentowe nie będące w eksploatacji Enea Operator Sp. z o.o.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Grzegorz Piotrowiak  
Tel. (65)525-81-29

**ENEa Operator Sp. z o.o.**  
Rejon Dystrybucji Leszno  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
**Bronisław Nadobnik**

**Centrala**  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl