101 KOMUNIKACJA
102 KOMUNIKACJA
103 KOMUNIKACJA
104 SPIŻARNIA
105 MAG. ZASOBÓW
106 MAG. PRODUKTÓW SUCHYCH
107 OBRÓBKA WSTĘPNA
108 PRZYGOTOWALNIA, KUCHNIA, ROZDZIELNIA
109 SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
110 KOMUNIKACJA
111 SALA ZAJĘĆ
112 ŁAZIENKA DZIECI
113 SALA ZAJĘĆ
114 ŁAZIENKA DZIECI
115 SYPIALNIA DZIECI
116 KOMUNIKACJA
117 HALL
118 SZATNIA DZIECI
119 BRODZIK
120 PRZESIONEK WC, SCHOWEK PORZĄDKOWY
121 WC NAUCZYCIELI
122 JADALNIA DZIECI I PERSONELU
123 POM. PORZĄDKOWE Z PRALKĄ
124 ZMYWALNIA, KREDENS
125 MAGAZYN
126 MAGAZYN
127 KOMUNIKACJA
128 SZATNIA PERSONELU KUCHENNEGO
129 ŁAZIENKA PERSONELU KUCHENNEGO
130 WC OGÓLNE

CZUJNIK OBECNOŚCI

NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED NT1 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH

NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED NT1 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH

OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE

OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE DO - 20 STOPNI C.

OPRAWA RASTROWA PLX T5 4x14W, IP44

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W, IP65, EVG, KLOSZ RYFLOWANY, OBUDOWA PVC PC

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x58W, IP20, EVG, KLOSZ RYFLOWANY, OBUDOWA PVC PC

OPRAWA PLAFON 2x24W, IP65, EVG

OPRAWA PLAFON 2x24W, IP65, EVG

OPRAWA DOWNLIGHT TATYNKOWY 1x26W, EVG

OPRAWA ZWIESZANA 1x32W, GH0g, EVG NP. MALMO

OPRAWA 2x26W, EVG, KLOSZ MATOWY

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH, W ŚCIANACH WARSTWOWYCH W WĘŹLE OCHRONNYM PVC KARBOWANYM. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O Uo=750V. STOSOWAĆ OPRZET NP. FIRMY EFAPEL SERIA LOGUS 90 PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI. W SALACH ZAJĘĆ STOSOWAĆ RAMKI OZDOBNE SYSTEMU LOGUS.
OBWODY OŚWIETLENIOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI YDYp O PRZEKROJU 1,5mm2.
YDYp 3-5 x 1,5 mm2 pł.

1,4m WYSOKOŚĆ MONTAŻU
P1 KROTNOŚĆ RAMKI
IP44 STOPIEŃ SZCZELNOŚCI

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMODZIELNE WYŁĄCZANIE

Maria Kurzawa
Wojciech Kurzawa
A R C H I T E K C I Sp.C.
64–100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18
TEL. 065 5 261 763
TEL.KOM. 691 349 764, 601 787 264
e–mail. mwkurzawa@wp.pl

INWESTOR:	URZĄD MIASTA LESZNA – WYDZIAŁ EDUKACJI			
OBIEKT:	PRZEDSZKOLE NR 7 W LESZNIE			
ADRES OBIEKTU:	64–100 LESZNO, UL.STEFANA ŻEROMSKIEGO 20, DZ.NR 78/1,84/2,85/2			
TEMAT:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO PRZEDSZKOLA			
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. JERZY WOŹNIAK	877/86/Lo	05.2013.	
ASYSTENT:	mgr inż. JACEK KRAJEWSKI		05.2013.	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. KAZIMIERZ PAWLICKI	820/86/Lo	05.2013.	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA — INSTALACJE OŚWIETLENIA		SKALA RYS. 1:100	NR RYS. IE3