

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte w części tekstowej i graficznej wpisany do zasobu miejscowego państwowego ozasobu geodezyjnego i kartograficznego

PREZYDENT MIASTA LESZNA

P.3063. 2017.14

2017-01-04

Z up. PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Leszna
Aleksander Rybicki

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„GEOBUD" So. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafał Skorzewski
ul. 17 Stycznia 97, 64-100 LESZNO
Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73275
NIP 697-001-20-52, REGON 410001730

(nazwa/imię i nazwisko wykonawcy)

UPRAWNIONY GEODETA Uprawnienia zawodowe nr 8652 Grzegorz Grobelny

(numer uprawnień / podpis geodety)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GD.6640.1259.2016
Nazwa miejscowości:	Leszno
Jednostka ewidencyjna – identyfikator:	306301_1
Jednostka ewidencyjna – nazwa:	M. Leszno
Obręb ewidencyjny – identyfikator:	0002
Obręb ewidencyjny – nazwa:	Leszno
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:	2000/18
Układ współrzędnych wysokości:	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:	Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w par. 80, ust. 4 rozporz. MSWiA z dnia 09.11.2011r.
Data opracowania mapy:	29–12–2016
Nr arkusza ewidencyjnego:	43

LEGENDA:

- A1 — *Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typu Streetlight 20 midi LED 46W, ST1.5a lub prod. Schreder typu Teceo1/5119/24 LEDS 38W montowana na słupie o wysokości 9m, na wysięgniku 1m nachylona pod kątem 5° lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,,*
- *Projektowana linia kablowa oświetleniowa*
- *Projektowane rury osłonowe SRS/DVK Ø75, A110PS*
- *Projektowany uziom pionowy typu Galmar R ≤5Ω*
- *Istniejący słup oświetleniowy*

UWAGI:

1. *W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu).*
2. *Przy każdym słupie należy wyprowadzić rezerwę kabla o długości min. 3m.*
3. *W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych.*
4. *W miejscu wprowadzenia projektowanej linii kablowej do słupów oświetleniowych osłaniać istn. sieci eNN rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A-PS*
5. *Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.*

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania	Budowa oświetlenia w ramach realizacji zadania:"Budowa miejsc postojowych w rejone ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie"		
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15; 64-100 Leszno	Stadium	PB
Adres obiektu	Miasto Leszno, rejon skrzyżowania ulic Studziennej i Niepodległości	Skala	1:500
Rysunek	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	Rysunek nr	IE_001
		Data oprac.	02.2017
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud. / Podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Poprawa	branża elektryczna	WKP/0363/POOE/10