

BPW.271.07.04.2017

Leszno, dnia 07 sierpnia 2017 roku

URZĄD MIASTA LESZNA
Biuro Projektów Współfinansowanych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno, tel./fax 65 520 62 16

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 1
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku”.

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Z Projektu instalacji sanitarnych wynika, że instalację hydrantową na parterze należy prowadzić w kanale pod posadzką, instalację c.o. parteru w posadzce, oraz kanalizację sanitarną w parterze również w posadzce. Dewastacji ulegnie cała posadzka parteru. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowych okładzin podłogowych (płytek, wykładzin itd.) we wszystkich pomieszczeniach parteru? Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres oraz o roboty związane z kuciem odtworzeniem posadzki parteru.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje naprawę posadzek w salach na parterze wskazanych do naprawy w projekcie (Rzut Parteru rys. nr A2 – tabela) w wielkości ok. 50% powierzchni. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu nr 101 o powierzchni 93,80 m² (korytarz) należy założyć całkowitą wymianę płytek lastriko na płytki gresowe o parametrach dostosowanych do funkcji pomieszczenia (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji robót). Zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 4 SIWZ „Przedmiary robót mają charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o opracowaną dokumentację i wizję lokalną.” Zamawiający nie będzie poprawiał załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie na jakiej głębokości przebiega kanalizacja podposadzkowa.

Odpowiedź:


Kanalizacja ma przebiegać na głębokości minimum 30 cm.

Pytanie nr 3

W przedmiarze instalacji sanitarnych występują pozycje zerowe (np.131,133). Proszę o poprawienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

W przedmiarze nie ma błędu, mogą występować pozycje zerowe.



Pytanie nr 4:

W przedmiarze mamy 52 grzejniki, a w projekcie 57. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Ilość grzejników do wykonania wskazana w przedmiarze jest prawidłowa. Do wykonania są 52 grzejniki. Liczba ta uwzględnia zrealizowane roboty instalacyjne w etapie I inwestycji, wskazane w dokumentacji powykonawczej. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 8f o dokumentację powykonawczą branży sanitarnej.

Pytanie nr 5

W specyfikacji przetargowej jest napisane, że należy załączyć referencje mówiące o budowie, przebudowie, rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej min.1500m². Czy można przedstawić referencje na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ponieważ drugi etap przewiduje te właśnie prace. Proszę także o załączenie kosztorysu ślepego na wykonanie prac w drugim etapie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedłożenia referencji zgodnie z zapisem Rozdziału 6 ust. 7 pkt 2 lit. a) oraz Rozdziału 5 ust. 6 pkt 3 lit. a) SIWZ. Zamawiający do dokumentacji załączył przedmiar robót i jest to wystarczający dokument do przygotowania oferty. Zamawiający nie załączył kosztorysu ślepego.

II. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Zamawiający – Miasto Leszno, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Do Załącznika nr 8f Dokumentacja powykonawcza dodaje się dokumentację branży sanitarnej.

III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający - Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do **dnia 16.08.2017 r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 16.08.2017 r.** o godzinie 10:15.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Biura Projektów Współfinansowanych
Małgorzata Łakomy
Małgorzata Łakomy