



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 25 lipca 2017r.

INW - R / 575 / 2017

**Polskie Zrzeszenie Inżynierów  
i Techników Sanitarnych  
ul. Czackiego 3/5  
00-043 Warszawa  
Biuro Studiów i Rzecznictwa  
ul. Towarowa 1  
64-100 Leszno**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej nawierzchni ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Świętego Franciszka z Asyżu) w Lesznie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2017r. (data wpływu 13.07.2017r.), uprzejmie informujemy, że w związku z planowaną przez UM Leszna przebudową nawierzchni ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Świętego Franciszka z Asyżu, oraz ze względu na zły stan techniczny sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej, sieci wod-kan. zostaną przebudowane w istniejącym pasie drogowym wraz z istniejącymi przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granicy posesji.

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Świętego Franciszka z Asyżu) istniejące oraz projektowane wpusty deszczowe należy podłączyć do przebudowywanej wzdłuż omawianej ulicy sieci kanalizacji ogólnospławnej PVC Ø 315 mm.

Wpusty deszczowe i ich podłączenia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- wpusty deszczowe podłączyć do przebudowywanej sieci kanalizacji ogólnospławnej i wykonać w wersji betonowej lub z tworzywa sztucznego z częścią osadnikową i syfonem,
- podłączenia wpustów ulicznych do przebudowywanej sieci należy realizować w miarę możliwości poprzez istniejące/ projektowane studnie kanalizacyjne,
- dopuszcza się podłączenia wpustów ulicznych do przebudowywanej sieci poprzez zastosowanie trójników kanalizacyjnych lub przyłączy siodłowych,

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 75 496 160,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11  
POGOTOWIE 994  
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71  
OBSŁUGA 65 529 83 44  
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39  
ROZWÓJ I 65 529 83 15  
INWESTYCJE

- do podłączenia wpustów deszczowych stosować rury PVC o średnicy minimum  $\varnothing$  160 mm (ścianka pełna, sztywność 8 kN/m<sup>2</sup>).

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z podłączeniem wpustów deszczowych:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- wykonane podłączenia wpustów należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Powyższe warunki są ważne do 25.07.2019r.

Przy projektowaniu i wykonywaniu podłączeń wpustów deszczowych, należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytoczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) – zakładka Usługi i dokumenty.

Wydanie warunków technicznych jak wyżej oraz wkreślenie istniejących sieci nie jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Dokumentację projektową należy uzgodnić w MPWiK Sp. z o.o w Lesznie ul. Lipowa 76A. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostanie w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji

  
Lidia Michalczak