

Leszno, dn. 20-01-2017 r.

WEO17E014238

DRÓGPROJEKT
Czesław Przedwojski
ul. Parkowa 48/6
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia nr 2 projektu przebudowy ul. Juranda odcinek od ul. Wł. Jagielty do ul. Jagienki i ul. Zbyszka z Bogdańca odcinek od ul. Juranda do ul. Wł. Jagielty w m. Leszno.

Na terenie projektowanej przebudowy ulic znajduje się sieć elektroenergetyczna SN 15 kV, nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi: Zachować odległości projektowanej przebudowy ulic od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable SN-15 kV, nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się. W miejscach występujących kolizji na kablach zabudować rury osłonowe. Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia.

Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

W przypadku wystąpienia kolizji, należy wystąpić pisemnie z osobnym wnioskiem o określenie warunków na ich usunięcie do ENEA Operator Sp. z o.o. Leszno ul. Grunwaldzka 128.

Jednocześnie informujemy, że na terenie projektowanej przebudowy ulic znajdują się kable konsumentowe nie będące w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

— Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi, należy zachować odległości bezpieczne zgodnie z obowiązującą normą i instrukcją eksploatacji linii napowietrznych.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Grzegorz Piotrowiak
Tel. (65) 3152137

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Oddział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
[Podpis]
Grzegorz Nudnik

Centrala
ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl