

- podłączenia wpustów ulicznych do sieci należy realizować w miarę możliwości poprzez studnie kanalizacyjne,
- dopuszcza się podłączenia wpustów ulicznych do sieci poprzez zastosowanie trójników kanalizacyjnych lub przyłączy siodłowych,
- do podłączenia wpustów deszczowych stosować rury PVC o średnicy minimum  $\varnothing$  160 mm (ścianka pełna, sztywność 8 kN/m<sup>2</sup>).

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z wykonaniem ewentualnej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i podłączeniem wpustów deszczowych:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Sieci MPWiK w Lesznie,
- wykonaną sieć kanalizacji deszczowej i podłączenia wpustów należy zgłosić do Działu Sieci MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej oraz inspekcję TV pobudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Powyższe warunki są ważne do 24.01.2019r.

Przy projektowaniu i wykonywaniu ewentualnej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz podłączeń wpustów deszczowych, należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. *„Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie*, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) – zakładka Usługi i dokumenty.

Z poważaniem

**Z-ca KIEROWNIKA**  
Działu Inwestycji

*Katarzyna Wojciechowska*