Załącznik do Zarządzenia Nr 622/2017
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna położonej w Lesznie przy ul. Edmunda Bojanowskiego

PREZYDENT MIASTA LESZNA Łukasz Borowiak

Istniejące przewody linii napowietrznej 3xAFL 70mm²
uciąć i podłączyć na nowo projektowanym słupie

Projektowany słup E13,5/25 K.
z rozłącznikiem RNIII-24/4-WP/200A.
Napęd ręczny NRV-u-12-I
Konstrukcja dla uziemiaczy przenośnych typu ZU-OH.
Odgromnik typu POLIM-D18N ze wskaźnikiem zadziałania.
Głowice typu CHESK-F 50-150mm²; 17,5 kV
Uziemienie słupa R≤ 3,6Ω
Napięcie rażenia Ur≤82V
Numer odłącznika 08-

Projektowany kabel typu
3 x XRUHAKXS 1x150mm²
dł. 170 (175) m

AROT 160
dł. 2m

0,50m
0,50m
0,50m
0,20m
3,1m

ŁV
ŁV
ŁIV
5/1
7/3
14
1241
nnW
k
dn
93.97
93.12
93.23
93.29
93.42
92.23
93.39
93.65
92.31
93.08
92.27
94.70
91.64
94.54
91.76
94.51
91.72
94.10
92.55
94.18
91.57
94.26
92.56
94.30
92.59
94.14
91.48
94.08
91.45
94.18
91.41
94.21
91.36
94.08
92.40